

Vysvětlení zadávací dokumentace

„Vánoční osvětlení Kynšperk nad Ohří – 2025“

Na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz ze dne 25.06.2025

na základě sdělené informace, že na sloupech veřejného osvětlení nejsou vyvedeny zásuvky, si dovoluujeme požádat o upřesnění technického řešení připojení vánočních dekorací.

- 1. Počítá zadavatel s tím, že dekorace budou napojeny „na přímo“ bez využití zásuvek?*
- 2. Zvažuje zadavatel možnost dodatečného vyvedení zásuvek na jednotlivé sloupy veřejného osvětlení?*
- 3. V případě, že ano, bude toto řešení realizováno na náklady dodavatele (a teda budou tyto práce zahrnuty i v cenové nabídce), nebo na náklady zadavatele?*

Domníváme se, že připojení prostřednictvím zásuvek představuje bezpečnější a profesionálnější řešení, které je zároveň i udržitelnější z hlediska dlouhodobého provozu a údržby.

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď:

- 1. Ano. Zadavatel počítá s tím, že dekorace budou zapojeny „na přímo“ bez využití zásuvek.**
- 2. Zadavatel v současné době o vyvedení zásuvek neuvažuje, resp. neuvažuje o tom pro současnou sezónu.**
- 3. Vzhledem k tomu, že zadavatel neuvažuje o vyvedení zásuvek, nejsou tyto služby předmětem ZD.**

V Kynšperku nad Ohří dne 26.06.2025

Jílková Kateřina