

Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Název veřejné zakázky: „Výstavba sportoviště v Habartově“

Zadavatel: Město Habartov
IČ: 00259314
se sídlem náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
zastoupené Ing. Petrem Janurou, starostou

Smluvní zástupce zadavatele: AB – AKCIMA, s. r. o.
IČ: 25247484
se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe
zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem

Druh zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Zadavatel shora uvedený a zastoupený zástupcem zadavatele uvedené veřejné zakázky tímto ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci:

Dodatečný dotaz č. 3 ze dne 7. 7. 2025

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli,

v rámci přípravy nabídky k veřejné zakázce „Výstavba sportoviště v Habartově“ si dovoluujeme požádat o upřesnění specifikace dopadové plochy u položky č. 23 v rámci objektu D.02 – Atletický ovál, konkrétně „D+M Workoutová sestava 3 vč. dopadové plochy“.

V technické zprávě (část D.02.a) je workoutový sektor zmíněn, avšak konkrétní skladba dopadové plochy zde není uvedena. Ve výkresu „D.02.15 – Sektor workout“ je uvedeno pouze obecné označení:

„Povrch tlumící pád – dle normy ČSN EN 16630.“

Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnost a tlumení nárazů v závislosti na výšce volného pádu, ale neuvádí konkrétní materiálové řešení. V praxi se běžně používají např.:

- litý pryžový povrch (EPDM/SBR),
- pryžové dlaždice,
- zatravnovací rohože,
- štěpka, písek nebo kačírek (v závislosti na výšce pádu).

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr ani technická zpráva neobsahují specifikaci materiálu, tloušťky ani skladby této dopadové plochy, žádáme o jednoznačné upřesnění, jaký typ povrchu je v rámci této položky požadován, případně zda je ponecháno na dodavateli zvolit řešení odpovídající normě ČSN EN 16630 dle výšky pádu jednotlivých prvků.

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď 3.1.

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že v rámci workoutové sestavy uvažuje zadavatel jako dopadovou plochu pouze udržovaný trávník. Zadavatel upozorňuje, že trávník postačí v případě workoutu navrženého v Projektové dokumentaci, resp. jeho max. výšky. Pokud si stavebník vybere jiný typ workoutu, tak je potřeba s výrobcem a dodavatelem ověřit možnost použití trávníku nebo už bude potřeba jiný materiál dopadové plochy.

Zadavatel v souladu se zákonem neprodluhuje lhůtu pro podání nabídky. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Habartově dne 10. 7. 2025

.....

Ing. Pavel Zteiskar, smluvní zástupce
zadavatele na základě plné moci