










LEGENDA:

- | | |
|---|-------------------------|
|  | Rozvod DC |
|  | Trifázový rozvod AC |
|  | Kabel datové komunikace |
|  | Kabel požární ochrany |
|  | Pospojování |
|  | Rozváděč R-FVE |
|  | Rozváděč R-DC |
|  | Rozváděč R-DC |
|  | |

Požární uzávěr - odolnost dle odolnosti dotčené konstrukce

Klesající / Stoupající vedení

Tlačítko STOP - FVE
- vypínač při požáru

Hlavní ochranná přípojnice

Ochranné pospojování

Označení upozorňující na výskyt FV systému s bateriovým uložištěm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Místnost
3.1.1	chodba a schodiště
3.1.2	instalační šachta
3.1.3	výtah
3.1.4	chodba
3.1.9	předšířka
3.1.10	točeta
	Obvodní lékař
3.4.1	čekárna

Sklesající vedení do 2.NP - místnost 2.1.2:

6x H1Z2Z2-K 1x6 čierny
6x H1Z2Z2-K 1x6 červený

2x CXKH-R-J 5x16 (R-FVE - ST1, ST2)

CXKH-R-J 5x25 (R-FVE - RP2

2x SKKD-7-SSTP 4x2x0,6 (cat 6) (CCA - ST1, ST2)

CYA 16 ZŽ - pospojování konstrukcí do MET1

N2XH-FE 180/E 30 4x1,5 (STOP FIVE)

Požární stropní ucpávka

POZNÁMKA:

Napětová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - proudovými chráničii

HIP:		Projektant:		ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK S.K.Neumana1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 788 806 E-mail: BliznakM@seznam.cz	
Ing. Šárka Dubská		Ing. Blížňák Miroslav			
Investor: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov					
Místo stavy: Habartov		Kraj: Karlovarský			
Akce:					
REKONSTRUKCE BUDOVY MÚ HABARTOV				Formát: 2A4	
				Číslo paré:	
				Stupeň: DPS	
				Č. zak.: P12-2024	
Datum: 5/2025					
Měřtko: 1:50					
Objekt: D1.2.5.f TPS - Fotovoltaika					
Název: PŮDORYS 3.NP				Číslo výkresu: D1.2.5.f / 6	