

Zadavatel:

Město Habartov

Sídlo: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
IČO: 00259314

Zástupce zadavatele:

HOLEC, DUDÁK, BARTŮŇKOVÁ ADVOKÁTI s.r.o.

Anděl Park, Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5
IČO: 07759771

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. III dle § 98 a násl. zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“)**

V Praze dne 8. srpna 2025

Veřejná zakázka na stavební práce v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem
„**Rekonstrukce budovy městského úřadu Habartov**“, ev. č. zakázky ve VVZ: Z2025-037983.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost ze dne 5. 8. 2025

Dotaz č. 1

Zařízení pro vytápění. Ve výkresové dokumentaci je uveden počet venkovních jednotek U-4LE2E8 4ks. Ve výkazu výměr je pouze 1 ks U-4LE2E8. Kolik kusů se bude dodávat?

ODPOVĚĎ: Ve výkazu výměr byl upraven počet dodávek jednotek a montáží dle uvedených počtů v PD (jak v uznatelné, tak neuznatelné části).

Dotaz č. 2

Montážní položka k venkovním jednotkám nekoresponduje s dodaným množstvím dodávaných jednotek. Kolik jednotek se bude instalovat?

ODPOVĚĎ: Doplněno do výkazu výměr – 4ks U-4LE2E8

Dotaz č. 3

Vzduchotechnika. V příloze č. 5 – specifikace potrubí – na potrubí odtahového ventilátoru a odtahové hybridní hlavice je požární izolace EI 30, dle našeho dodavatele nelze na potrubí ALP provést protipožární izolaci. Bude upraven materiál potrubí?

ODPOVĚĎ: V části VZT UZN v kapitole 751-34 Šachty HM + střecha byly ve výkazu výměr změněny položky plastového potrubí a tvarovek na plechové pozinkované z důvodu protipožární ochrany potrubí, které nelze provést na plastovém potrubí z technologických důvodů.

Dotaz č. 4

V příloze č. 5 – specifikace potrubí – je v části „vzt jednotka – zasedačka, 1NP + střecha“ použito i potrubí ALP230RF, v rozpočtu jsme nenašli. Upraví se VV nebo zůstane vše v ALP100RF?

ODPOVĚĎ: Ve výkazu výměr v kapitole 751-3VZT3 Vzt jednotka – zasedačka, 1NP + střecha, byla upravena materiálová specifikace potrubí a tvarovek na materiál "ALP100RF"

Přílohy tohoto vysvětlení

Spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dokumenty coby aktualizace zadávací dokumentace či jejích příloh:

- Třetí verze opraveného výkazu výměr, tj. „06_Hab – Rekonstrukce budovy MM Habartov [zadání] - Oprava 3 VV”

S pozdravem

JUDr. Jan Dudák, advokát

HOLEC, DUDÁK, BARTŮŇKOVÁ ADVOKÁTI s.r.o.