



Napěťové soustava 3+PE+N AC 50 Hz, 400V/TN-S			
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2			
Ochranné opatření – automatické odpojení od zdroje, čl. 411			
Doplňková ochrana – proudový chránič, čl. 415			
VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE:
Ing. Štumpf	Ing.Václav Štumpf		
AKCE: Novostavba hasičské zbrojnice			
pozemek p.p.č. 126, 124/6, 123/6			
k.ú. Dyšina			
INVESTOR: Obec Dyšina			
náměstí Míru 30			
Dyšina			
MÍSTO: Dyšina			
STUPEŇ PD: DPS			
DATUM: 06/2023			
ČÍSLO AKCE: 33/23			
MĚŘÍTKO: ČÍSLO PŘÍLOHY:			
NN – 03			
OBSAH: ELEKTROINSTALACE			
Rozvaděč RH			