



HLAVNÍ KOMPONENTY :

- TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA ZN. CONVERT AW 16 , výkon : 4 – 16,1 kW
– max. příkon : 4,5 kW , SCOP 4,65 – VENKOVNÍ MODUL
- TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA ZN. CONVERT AW 16 – VNITŘNÍ MODUL
- VYROVŇAVACÍ NÁDOBA ACH 250 I – OBSAH : 250 I – VČETNĚ EL.TOPMÉHO TĚLESA 2x 6 kW
- ZÁSOBNÍK TUV – 350 I – VČETNĚ EL. TOP. TĚLESA 2,5 kW
- TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA – OBSAH : 25 I
- TROJCESTNÝ VENTIL – MUT SF 25

TEPLÁ VODA MAX. 55/45°C - 0,2 MPa
ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

INVESTOR	Obec Dyšín, Náměstí Míru 30, 330 02 Dyšín			
AKCE :	NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE obec Dyšín, k.ú. Dyšín – pozemek parc.č. 126, 124/6, 123/6, kraj Plzeňský VYTÁPĚCÍ SYSTÉM	ODP. PROJEKTANT	Ing. Pangráč	
		PROJEKTANT	Daniel Milichovský	
		DATUM	06/2023	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	1129/06/23-VS	
POŘADÍ	PŮDORYS - 1. N. P. VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ	DPS	
1		ČÍSLO VÝKRESU	TK-5208-06-23	
		MĚŘITKO	1 : 50	