



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇ



Dopravní inspektorát

Č. j. KRPP-67596-2/ČJ-2025-030506-1

Plzeň 12. května 2025

Počet listů: 1

Ing. František Wágner
Kamenný Újezd 30
337 01 Rokycany

Dýšina – Hasičárna Dýšina včetně příjezdová komunikace – vyjádření ve smyslu ustanovení § 10 a 16 zákona č. 13/1997 Sb.

Policie České republiky, městské ředitelství policie Plzeň, dopravní inspektorát, v souladu s ustanovením a § 10 odst. 5 a 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s předloženou dokumentací pro stavební povolení

S O U H L A S Í.

Předmětem předložené dokumentace je návrh na rozšíření a zpevnění krytu stávající komunikace v majetku obce Dýšina. Stávající komunikace nemá parametry dvoupruhové obousměrné komunikace, které jsou nutné pro novostavbu objektu hasičárny. Pro obslužnost novostavby objektu hasičárny je navržena nová obslužná plocha o celkové ploše 996 m². Nová obslužná plocha je v jihovýchodní části řešeného území napojena na „rozšiřovanou“ komunikaci. Řešená komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná komunikace s celkovou šířkou 5,50 m, šířka jízdního pruhu pro každý směr jízdy 2,75 m a dvěma chodníky o šířce 1,5 m. Návrh respektuje napojení stávajících vjezdů, i propojení se stávajícími chodníky. Komunikace je navržena z asfaltobetonového krytu pro návrhovou rychlost 50 km/h.

Délka komunikace je 63,20 m. Celková plocha komunikace je cca 377,0 m², cca 124 m² je plocha nových chodníků. Dále je vznikne 1x invalidní stání na konkrétní RZ a 1 x sjezd pro potřeby obce. Připojení na stávající pozemní komunikaci zůstává stejné.

Předloženou dokumentací byly doloženy rozhledové poměry v místě připojení upravené komunikace na silnici II/180 v souladu s ČSN 73 6102 pro návrhovou rychlost 50 km/hod a vozidla skupiny č. 2 (NA).

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Bc. Michal Čapek
Tel.: 974 325 129

npor. Bc Aleš Pavlík DiS
vedoucí dopravního inspektorátu

Obdržel: Magistrát města Plzně
obec Dýšina