



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú : 7004311/0100

Pan  
Daniel Milichovský  
Nádražní 290  
330 03 Chrást u Plzně

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
21.2.2024

NAŠE ZNAČKA  
PVL-15526/2024/340/Ro  
PVL-12932/2023/SP

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. E. Rozšafná/370

DATUM  
28.2.2024

**Dýšina – Hasičárna Dýšina – Přístupová komunikace na parcelách č. 113/1, 113/2, 123/6, 128/1 a 128/2**

- dokumentace pro stavební povolení

k.ú. Dýšina, okr. Plzeň-město, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-01-0384-0-00

VÚ povrchových vod: BER\_0530 Klabava od toku Skořický potok po ústí do toku Berounka

VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

**STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ**

Žádostí ze dne 21.2.2024 jste předložil ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) „**Hasičárna Dýšina – Přístupová komunikace**“, kterou vypracoval pan Daniel Milichovský, hl. projektant Ing. Jiří Pangrác (ČKAIT 0200731) v 01/2024. Žadatelem je Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina.

Lokalita záměru je situována v povodí významného vodního toku Klabava, č.h.p. 1-11-01-0384-0-00, mimo záplavová území vodních toků a mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

Předložená dokumentace řeší rozšíření a zpevnění krytu stávající komunikace v majetku obce Dýšina na dvoupruhovou obousměrnou komunikaci šířky 6,0 m pro navazující akci novostavby hasičárny. Komunikace je navržena z asfaltobetonového krytu. Celková délka řešené komunikace je 63,2 m. Celková plocha komunikace je cca 413,3 m<sup>2</sup>, cca 187,92 m<sup>2</sup> je plocha nových chodníků (zámková dlažba) a 43,80 m<sup>2</sup> tvoří budoucí odstavňá plocha pro pojízdnou prodejnu a nový sjezd pro potřeby obce.

Voda z nových uličních vpustí bude svedena 3 přípojkami PVC DN 150 do nového vsakovacího objektu – podzemní vsakovací rýha vyplněná štěrkem fr. 16/32. Velikost vsakovací rýhy 10x5x1 m,  $A_{vsak} = 50 \text{ m}^2$ ,  $V_{vz} = 15 \text{ m}^3$ .

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

**s t a n o v i s k o :**



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953




- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Hasičárna Dýšina – Přístupová komunikace“ bez připomínek.**

Souřadnice místa stavby - komunikace: ZÚ: X = 1067555; Y = 813802  
KÚ: X = 1067503, Y = 813827

- vsakovací objekt: X = 10677232; Y = 813799

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

**Příloha: PD**

 **Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
zář. od Berounka: 25  
Denišovo nábreží 14, 301 00 Píseň  
**Ing. Jana Ronovská**  
vedoucí provozního střediska 4

