



## B.3.1.11 Mateřská škola – U Pivovaru 367, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Identifikační údaje				
Fotografie				
Energetická třída	E – Nehospodárná			
Katastrální území	Kynšperk nad Ohří	Parcelní číslo	1195/21	
Energeticky vztažná plocha	884,4 m <sup>2</sup>	Objem budovy	2 653,0 m <sup>3</sup>	
Obálka budovy	2 247,4 m <sup>2</sup>	Objemový faktor A/V	0,85	
Obálka budovy				
Konstrukce	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Součinitel prostupu tepla U [W/m <sup>2</sup> K]	Požadavek ČSN U <sub>N</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	Plnění požadavku U ≤ U <sub>N</sub> [W/m <sup>2</sup> K]
Stěny vnější	292,6	0,688	0,30	Ne
Stěny vnější štítové	153,9	0,625	0,30	Ne
Střecha	747,9	1,240	0,24	Ne
Podlaha na zemině	884,3	2,703	0,45	Ne
Okna (plastové 2-sklo)	153,5	1,200	1,50	Ano
Dveře	13,5	1,500	1,70	Ano
Dveře 2	1,8	2,400	1,70	Ne
Technické systémy				
Vytápění	Dálkové vytápění pomocí systému CZT z výměníkové stanice mimo objekt Otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem a radiátory			
Příprava TV	Dálkově z CZT			
Vzduchotechnika	Pro kuchyň VZT jednotka pouze odtah znehodnoceného vzduchu			
Osvětlení	Převážně zářivkové, částečně žárovková tělesa			
Fotografie				
	Rozdělovač ÚT a přípravy TV		Kuchyně s VZT jednotkou	