

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce objektů ZŠ Kynšperk nad Ohří“

Vážení,

na základě zmocnění zadavatele – **Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 69978883** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k nadepsané veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zdvořile žádáme o bližší specifikaci "semaforů" dle rozpočtu položek 57, 58 a 59 na SO 06 - Dětské dopravní hřiště. Má se jednat o standardní dopravní "semafory" nebo o vhodně upravenou verzi pro školní hřiště, je třeba tlačítko pro přechod přechodu pro chodce atd.

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Byl doplněn výkaz výměr v části SO 06 – Dětské dopravní hřiště

94	K	210204002R	Montáž stožárů pro semafor	kus	2,000
	PP		Montáž stožárů pro semafor		
93	M	31672003R	výložník rovný jednoduchý ke stožárům pro semafor vyložení 1000mm	kus	2,000
	PP		výložník rovný jednoduchý ke stožárům pro semafor vyložení 1000mm		
92	M	59262001	patka železobetonová pro stožáry do výšky 6m	kus	2,000
	PP		patka železobetonová pro stožáry do výšky 6m		
90	M	31674061R	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 3,0m	kus	2,000
	PP		stožár pro semafor Pz DN min 76 mm v 3,0m		

Stožáry musí konstrukčně umožnit instalaci návěstidel pro vozidla i chodce současně a zajistit bezpečné vnitřní vedení kabeláže.

U položky č. 58 (semafor červená/zelená pro sloup) byl do popisu doplněn text: „s **poptávkovým tlačítkem pro chodce**“.

58	M	7491040012	semafor červená/zelená pro sloup	kus	2,000
	PP		semafor červená/zelená pro sloup (s poptávkovým tlačítkem pro chodce)		

U položek č. 57, 58 a 59 se požaduje **vhodně upravená verze pro dětská dopravní hřiště (zmenšené provedení)**. Návěstidla budou vybavena LED technologií s průměrem čoček odpovídajícím měřítku DDH (zpravidla 100 mm). Zařízení musí splňovat bezpečnostní požadavky pro pohyb dětí v bezprostřední blízkosti těchto prvků (např. zaoblené hrany, bezpečné napětí).

V souladu s Technickou zprávou (část komunikace obj. SO 06, str. 6) potvrzujeme, že semafor pro chodce (položka č. 58) musí být **osazen funkčním poptávkovým tlačítkem pro chodce**. Toto tlačítko slouží k nácviku správného chování v provozu a musí být propojeno s řídicí jednotkou (položka č. 59).

Upravený výkaz výměr je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Vzhledem k charakteru úprav VV a zbývající délce lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.