

ROZVADĚČ: ELEKTROMĚROVÝ TYPOVÝ Z PLASTU; ROZVADĚČ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN stř. 50Hz; 400/230V/TN-C;
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ; KRYTÍM;
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
SKŘÍŇ: ELPLAST KPZ PER11/1F/40 PILÍŘ , ZAPOJENÍ PRO ČEZ a.s.
ROZMĚR: š.540 x v.1120 x hl. 230 mm
Krytí: IP 44 / 20C ,
STUPEŇ MECHANICKÉ OCHRANY: IK10
INSTALOVANÝ PŘÍKON: 7,05 kW
SOUDOBÝ PŘÍKON - MĚŘENÍ 1: 2,50 kW - OSVĚTLENÍ , VZT
SOUDOBÝ PŘÍKON - MĚŘENÍ 2: 3,60 kW - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV
HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM - MĚŘENÍ 1 : 1 x 20A/B
HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM - MĚŘENÍ 2 : 1 x 25A/B
OSAZENÍ ROZVADĚČE: VOLNĚ STOJÍCÍ PILÍŘ

vyracoval: Drahomír Holoubek		odp. projektant: Drahomír Holoubek		HIP : ING. JIŘÍ OBOZVENKO	
podpis:		podpis:		podpis:	
kraj: KARLOVARSKÝ		obec: JÁCHYMOV		stupeň: DPZ/PDPS	
datum: 10/2024		zakázka č.: 240222 04 / 25		formát: -	
investor: MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV				měřítka: -	
objednatel: MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV				příloha č.: D4.1.1	
název projektu :				autorizace:	
<p style="text-align: center;">JÁCHYMOV PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA</p>					
SO(PS): SO 701 VEŘEJNÉ WC					pare č.:
část: D4.1.2.5 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUD					
příloha: D4.1.2.5.6 - ROZVADĚČ RE					

OH PROJEKT s.r.o.

Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role,
info@ohprojekt.cz