

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	ENERGETICKÉ ÚSPORY V MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE HORNÍ BŘÍZA
Řídící se zákonem:	O veřejných zakázkách č. 137/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 12 odst. 2 zákona Veřejná zakázka na stavební práce dle § 9 zákona Otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona
Zadavatel:	Město Horní Bříza Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza IČ: 002 57 770
Zástupce zadavatel:	DOMOZA projekt s.r.o. Pražská 84/15, 301 00 Plzeň IČ: 281 45 089

V Plzni, 29. 8. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dle § 49 zákona, sděluje uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k podlimitní veřejné zakázce, uveřejněné na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/contract_display_367.html.

Dotaz č. 1 ze dne 28. 8. 2013

1) Dle sdělení našeho subdodavatele, není možné okna Pavilonu A3 pol. č. 3 a 4 je to pás oken – vyrobit z plastu včetně dilatací – v takové to ploše s dilatací v plastu prostě nelze – následně tedy nutné řešit v hliníku.

Prosím o názor projektanta.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 28. 8. 2013

1) Okna v pavilonu A3 – pol. 3 a 4 jsou sestaveny ze 3 resp. 4 kusů oken samostatně kotvené do obvodové stěny a vzájemně spojené. Výška jednoho kusu nepřesáhne 1550 mm. V případě požadavku na dilataci nebo statiku pásu oken je možné přidat výztuhy do vodorovného členění mezi jednotlivými okny.

Podmínky zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

Děkuji, s pozdravem.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková, jednatel
společnosti DOMOZA projekt s.r.o.,
zástupce zadavatele