



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL - OBEC PLOSKOVICE

Sídlo: Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č.p. 2
Zastoupený: Věra Petruš, starostka obce
IČ: 00264164
Telefon: +420 416 749 084
E-mail: obecploskovice@tiscali.cz

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle znění zákona.

DOTAZ: Ve výkazu výměr je uvedené: potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 63 x 5,8 mm a 90 x 8,2 mm. V dokumentaci stavebních objektů Textová část č. přílohy F.2.0 je vodovodní potrubí HDPE PE100 – RC+, PN16 (SDR11) v dimenzi Ø 63x5,8 a v dimenzi Ø 90x5,4 (DN80).

Jaké potrubí a pro jaký tlak požaduje zadavatel pro ocenění nabídky a případnou realizaci stavby?

Odpověď: V technické zprávě „F. 2.0 Dokumentace stavebních objektů - Textová část“ se na straně 2, v odstavci 2.1.f u popisu vodovodního přivaděče chybně uvedena tl.stěny trubního materiálu a to 5,4mm, správný údaj 8,2mm - tlaková řada PN16(SDR11) je správně.

INŽENÝRING

Ing. Alexandra Vrbová

IČ: 432 35 069

403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235

Kancelář: Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem

alex.vrba@gmail.com +420 / 737 262 684

info@klastraquarius.cz

KONSULTACE

DOTACE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě plné moci. Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci uskutečňovat naším prostřednictvím (alex.vrba@gmail.com nebo info@klastraquarius.cz)

Dodatečné informace budou zveřejněny na Profilu zadavatele Obce Ploskovice


INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235069
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235