



„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL - OBEC PLOSKOVICE

Sídlo: Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č.p. 2
Zastoupený: Věra Petřů, starostka obce
IČ: 00264164
Telefon: +420 416 749 084
E-mail: obecploskovice@tiscali.cz

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle znění zákona.

DOTAZ:

a) Dle projektové dokumentace (kladečské schéma) se nachází na trase 11 ks vodovodních šoupátek DN 80 + 2 ks vodovodních šoupátek DN 80 v armaturní šachtě. Dle výkazu výměr je na trase 6 ks vodovodních šoupátek DN 80 a to i včetně těch umístěných v armaturní šachtě.

b) Dle projektové dokumentace (kladečské schéma) se nachází na trase 4 ks vodovodních šoupátek DN 50 + 1 ks vodovodních šoupátek DN 50 v armaturní šachtě. Dle výkazu výměr je na trase „pouze“ 4 ks vodovodních šoupátek DN 50 a to i včetně toho umístěného v armaturní šachtě.

Odpověď: (citován projektant) „Při porovnání počtu šoupat je třeba zahrnout k oběma částem dotazu i šoupata jako součást vzdušníků. Potom počet šoupat sedí“.

DOTAZ: Ve výkazu výměr je uvedené: potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 63 x 5,8 mm a 90 x 8,2 mm. V dokumentaci stavebních objektů Textová část č. přílohy F.2.0 je vodovodní potrubí HDPE PE100 – RC+, PN16 (SDR11) v dimenzi Ø 63x5,8 a v dimenzi Ø 90x5,4 (DN80).

Jaké potrubí a pro jaký tlak požaduje zadavatel pro ocenění nabídky a případnou realizaci stavby, jednalo se nám především o to, zda má být ocenění potrubí PE 100 / 9010 PE 100 (potrubí pro běžnou pokládku) nebo 9010 RC+ (s odolností proti bodovému zatížení). Prosím o upřesnění typu potrubí.

Odpověď: (citován projektant) Je třeba použít RC plus rouru 90x8,2/100 PE 100 SDR11 PN 16, může být bez pruhového probarvení, které je cca o 10 až 15% dražší.


INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235069
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235

INŽENÝRING

Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 432 35 069
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235

Kancelář: Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
alex.vrba@gmail.com +420 / 737 262 684
info@klastraquarius.cz

KONZULTACE
DOTACE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě plné moci. Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci uskutečňovat naším prostřednictvím (alex.vrba@gmail.com nebo info@klastraquarius.cz)

Dodatečné informace budou zveřejněny na Profilu zadavatele Obce Ploskovice