



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zajištění energetických úspor hlavní budovy VURV

ZADAVATEL:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, IČ: 00027006

Zastoupený společností **EC Consulting, a.s.**, Národní obrany 45, 160 00 Praha 6, IČ: 27963306

Praha, dne 06/10/2014

Vážení účastníci výběrového řízení,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vám zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ Č. 1:

Dotaz se týká omezení použití profilů pouze ve třídě A požadovanou zadávací dokumentací a tím vyloučení profilů s recyklátem.

Neoprávněnost těchto omezení vychází z ČSN EN 12608, která je rovněž v zadání uvedena. V této normě se na různých místech také uvádí:

"Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. Není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující." Dále tato norma neomezuje použití regenerátu do profilů - viz bod bod 5.1.2.1 – Vlastní regenerovatelný materiál, kde se uvádí, že:

„ Použití vlastního regenerovatelného materiálu pro výrobu z PVC-U je přípustné bez omezení a s podmínkou, že stanovená receptura je stejná jako pro čistý materiál"

Dále tyto požadavky odporují i harmonizované normě ČSN EN 14351-1, Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti, která sama o sobě popisuje a definuje výrobek a jeho vlastnosti. Nikde v této normě ani v jiných normách jako je např. ČSN EN ISO 10077-2, ČSN EN 12519 obě známé již od roku 2004, stejně jako ČSN EN 12208, 12210, 12207, 12210, 12208 neexistuje žádná spojitost vlastností oken (a o tu tu jde) s výše zmíněnými požadavky.

Naopak oba zmíněné požadavky jsou v rozporu s politikou EU a příslušných direktiv na úsporu materiálů (třída B) a zajištěním trvalého rozvoje stavebnictví – požadavek na použití recyklovatelných materiálů. Vzhledem k tomu, že garantem dotací je Ministerstvo životního prostředí jsou oba v přímém rozporu s jeho oficiální politikou a jednoznačně tak vytvářejí předpoklad pro úspěch případné námítky a neposkytnutí dotací. Navíc lze prokázat, že prakticky všichni dodavatelé profilů pro okna jsou sdruženi ve společnosti REWINDO a hlásí se k použití recyklátu ve svých profilech i když není vidět. Tímto omezením se dopouští zadavatel diskriminace účastníků řízení a porušuje tak § 45 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Technické podmínky, odst. (3) „technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže".

Formulace dotazu:

Trvá zadavatel na třídě A a na nepoužití recyklátu v profilech i přesto, že by zadání ve všech ostatních ohledech a to třeba i výhodněji mohl splnit účastník s profily s obsahem recyklátu, nebo ve třídě B.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadání rozhodně není takové, že bychom chtěli zamezit dodavatelům, kteří recykláty používají, aby je zde uplatnili. Jestli si tedy myslíte, že Vás nebo Vašeho dodavatele požadavek na zařazení do třídy A dle ČSN EN 12608 diskriminuje, tak tedy připusťme zařazení A,B i C, pro Vás a samozřejmě i pro



ostatní dodavatele. To vše ale za předpokladu, že budou dodrženy všechny ostatní technické požadavky na dodávku výplní otvorů.

S pozdravem,

.....
za pověřenou osobu Bc. Tomáš Lacina

EC Consulting a.s.

Národní obrany 45, 160 00 Praha 6