



Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

ev. č. VZ zadavatele: 1/OR/2015

Název zakázky: III/214 11 Modernizace křižovatek Cheb

Na základě žádosti ze dne 4.2.2015 o poskytnutí dodatečných informací jednoho z uchazečů v rámci stavby „III/214 11 Modernizace křižovatek Cheb“ zadavatel sděluje:

1. *Ve výkazu výměr na STAVBU 3, III/214 11 Rekonstrukce silnice mezi křižovatkami, je uvedena položka č. 3, kód 576143211, popis: Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl. 50 mm 11S 25/55-60, o výměře 3.745 m².
Podle platné ČSN 73 6121 (736121): Stavba vozovek, Hutněné asfaltové vrstvy, je u Asfaltového koberce mastixového SMA 11 uvedena maximální tl. 45 mm.*

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel u položky č. 3, Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) na tloušťce vrstvy 50 mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá u položky č. 3 Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) na tloušťce vrstvy 50 mm.

2. *Ve výkazu výměr na STAVBU 3, III/214 11 Rekonstrukce silnice mezi křižovatkami, je uvedena položka č. 4, kód 631319232, popis: trojrozměrná výztužná vlákna pro objemové vyztužení 0,5 kg/t ČSN EN 13108-5 50 mm, o výměře 220 m³.
Dle uchazeče se jedná o chybně uvedenou měrnou jednotku, při uvedeném dávkování 0,5 kg/t by mělo být množství uvedeno v kilogramech.*

Dotaz č. 2:

Trvá zadavatel u položky č. 4, trojrozměrná výztužná vlákna pro objemové vyztužení 0,5 kg/t na výměře 220 m³?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel mění u položky č. 4 Trojrozměrná výztužná vlákna pro objemové vyztužení 0,5 kg/t měrnou jednotku z m³ (metr krychlový) na kg (kilogram). Uvedená výměra 220 zůstává. Došlo zde k administrativní chybě projektanta (zpracovatele výkazu výměr), k přepisu měrné jednotky.

Upravený výkaz výměr je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele.

Položka č. 4 STAVBY č. 3:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	631319232	trojrozměrná výztužná vlákna pro objemové vyztužení 0,5 kg/t ČSN EN 13108-5 50 mm	kg	220,000		
Poznámka k položce: nákup,doprava,promíchání,ostatní, např. eMzet s.r.o.							
					440*0,5	220,000	
					Součet	220,000	

Z důvodu výše uvedených změn rozhodl zadavatel, dle odst. 3 §40 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **19.2.2015 do 9:00 hod.**

Ostatní části Zadávací dokumentace a ostatní ustanovení Zadávacích podmínek zůstávají beze změny.

V Sokolově dne 5.2.2015

Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje
 příspěvková organizace
 Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
 IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023



.....
 Ing. Zdeněk Pavlas
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace