

Rekonstrukce přízemí a fasády  
budovy MÚ Třemošná  
včetně zateplení budovy MÚ

V Plzni dne 6. 2. 2015

**Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.2  
veřejné zakázky na stavební práce s názvem:**

CZ.1.02/3.2.00/13.20916

**„Rekonstrukce přízemí a fasády  
budovy MÚ Třemošná  
včetně zateplení budovy MÚ“**

AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 14194923

Evidenční číslo VZ: 404071

**zadávané v otevřeném řízení jako podlimitní veřejnou zakázku  
v souladu s ustanovením  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
ve znění pozdějších předpisů.**

Dobrý den,

sdělujeme v souladu s §49, odst. 2, zákona č.137/2006 sb. o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 Vyjasňování zadávací dokumentace tyto dodatečné informace na dotaz uchazeče:

**Dotazy ze dne 5.2.2015**

Dotaz č.1.

*V soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz zpevněné plochy“ chybí v oddíle 005 Komunikace pol.564861111 Podklad ze štěrkodrti 8/16 s rozprostřením a zhutněním tl.200mm výměra. Bude od Vás výměra do soupisu doplněna?*

**Odpověď zadavatele:**

**Tato položka byla vyjmuta z aktualizovaného soupisu prací.**

Dotaz č.2.

*V soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz MU Třemošná“ chybí v oddíle 713 Izolace tepelné pol.283723070 Deska extrud polystyren 60mm výměra. Bude od Vás výměra do soupisu doplněna?*

**Odpověď zadavatele:**

**Tato položka byla vyjmuta z aktualizovaného soupisu prací.**

Dotaz č.3.

*V soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz MU Třemošná“ je v oddíle 713 Izolace tepelné do podlahy určena pol.č.283758810 Deska polystyr.EPS 100Z 60mm z proj.dokumentace, ale vyplývá polystyren EPS 150 S. Ceny těchto polystyrenů se liší, který máme nacenit?*

**Odpověď zadavatele:**

**Bude naceněna položka ze soupisu prací, tj. polystyren EPS 100S.**

Dotaz č.4.

V soupisu prací „ Část\_Zateplení obvodového pláště“ je v oddíle 713 Izolace tepelné do podlahy určena pol.č.283758860 Deska polystyr.EPS 100Z 120mm z proj.dokumentace, ale vyplývá polystyren EPS 150 S. Ceny těchto polystyrenů se liší, který máme nacenit?

**Odpověď zadavatele:**

**Bude naceněna položka ze soupisu prací, tj. polystyren EPS 100S.**

Dotaz č.5.

Viz.dotaz 3, a 4, položky podlahové izolace. Zdá se nám, že podlahová izolace vč.její montáže je ve výkazu výměr uvedena 2x.

**Odpověď zadavatele:**

**Budou naceněny položka v obou soupisech prací.**

Dotaz č.6.

V soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz MU Třemošná“ je v oddíle 713 Izolace tepelné u pol.č.283759080 polystyren EPS 150S 40mm, uvedena chybná měrná jednotka.

**Odpověď zadavatele:**

**Měrná jednotka má být správně v m<sup>2</sup>, bylo opraveno v aktualizovaném soupisu prací.**

Dotaz č.7.

V soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz zpevněné plochy“ chybí položka pro betonové žlabové tvarovky. Bude od Vás položka do soupisu doplněna?

**Odpověď zadavatele:**

**Tato položka byla vyjmuta z aktualizovaného soupisu prací.**

Dotaz č.8.

V soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz MU Třemošná“ chybí dle výpisu výplní stavebních otvorů pol.ozn.06,07,08. Budou od Vás položky do soupisu doplněny?

**Odpověď zadavatele:**

**Tyto položky v soupisu prací chybí. Byly doplněny do aktualizovaného soupisu prací.**

Dotaz č.9.

V soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz MU Třemošná“ jsou v oddíle 767 Konstrukce zámečnické uvedeny pol.č.765141002 Montáž sklolaminát do 30mm a pol.č.63171490 desky sklolaminátové 16mm pro zámečnický prvek Z/5. Ve výpisu zámečnických prvků je u zámečnického prvku Z/5 uveden střešní plášť z polykarbonátových desek. Kterou variantu máme nacenit?

**Odpověď zadavatele:**

**Upraven popis položky, výměry zůstávají v platnosti.**

DODATEČNÁ INFORMACE č.2 - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
otevřené řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Rekonstrukce přízemí a fasády  
budovy MÚ Třemošná  
včetně zateplení budovy MÚ

Dotaz č.10.

V žádném soupisu prací jsme nenašli položku pro přechodové atikové klíny 50/50mm.

**Odpověď zadavatele:**

**Tato položka není obsažena v soupisu prací.**

**Dotazy ze dne 6.2.2015**

Dotaz č.1.

V soupisu prací „ Část\_Zateplení obvodového pláště“ jsme nenašli žádné položky pro fasádní lešení.  
Budou od Vás položky do soupisu doplněny?


**Odpověď zadavatele:**

**Tato položka byla doplněna v rámci soupisu prací „Část\_Rekonstrukce-výkaz MU Třemošná“.**

Nedílnou součástí dodatečné informace č.2 je úplný aktualizovaný soupis prací:  
**„Část\_Rekonstrukce-výkaz MU Třemošná“ a „ Část\_Zateplení obvodového pláště“**

Vzhledem k tomu, že dochází k úpravě zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ve smyslu §40, odst.3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách do 17.02.2015 10:00.

Termín otevírání obálek je stanoven na 17.02.2015 v 10:15hod v sídle zadavatele.

  
Ing. Jan Valko – RAVAL projekt v.o.s.  
na základě plné moci

 **RAVAL projekt v.o.s.**  
Houšková 16, 326 00 PLZEŇ  
IČO 49194852 DIČ CZ49194852