

**Zadavatel:** **Město Habartov**  
se sídlem: Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  
IČ: 00259314  
DIČ: CZ00259314  
statutární zástupce: Ing. Petr Janura, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3**

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

## **„KANALIZACE KLUČ II. ETAPA“**

### **Dotaz č. 1**

Křížení plotu:

Ve výkazu výměr ve stavebním objektu SO 10 „Splašková kanalizace“ je položka:

966003811R	Odstranění a zpětná oprava plotu s podezdívkou, dl. 22,0m	kpl	1,000
------------	---	-----	-------

Z důvodu transparentnosti veřejné zakázky žádáme zadavatele o přesnější informace (druh, materiál, rozměry, atd.) nebo o poskytnutí výkresu, ze kterého bude vše patrné. Obdobné položky jsou i ve výkazu výměr dalších tří stavebních objektů (SO 20.1, SO 40 a SO 40.2):

966003811R	Křížení plotu – oprava a uvedení do původního stavu	soubor	2,000
------------	---	--------	-------

Odpověď:

Odstranění a zpětná oprava plotu s podezdívkou:

V místě trasy splaškové kanalizace se nachází stávající plot. Tento je nutné po dobu stavby demontovat a po uložení kanalizace a uvedení povrchu do původního stavu zpětně postavit. Jedná se o dřevěný plot na ocelových sloupcích, podezdívka je tvořena z betonových vybetonovaných tvárnic v délce 12,0m a plot z drátěného pletiva na ocelových sloupcích v délce 10,0m.

Křížení plotu - oprava a uvedení do původního stavu:

Položkou je myšleno vedení trasy kolmo pod stávajícím plotem, který bude nutné podkopat a uložit kanalizaci (vodovod). Pro možnost pojiždění techniky bude nutné tento plot po dobu stavby odstranit a po dokončení daného úseku zpětně uvést do původního stavu. Jedná se o plot z dřevěných planěk na ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou. Šířka úpravy je uvažována 3,0m pro průjezd bagru.

### **Dotaz č. 2**

Zábradlí:

Ve výkazu výměr SO 101 „Rozšíření silnice IIIú212333 o levý odbočovací pruh vč. úpravy aut. zálivů“ je položka pro dodávku zábradelních dílů z ocelových tyčí

IP 189	Zábradelní díl v=1,1m, délka 1,5m, dvě vodorovné příče, materiál pozinkovaná ocelová tyč pr. 50 mm	kus	12,000
--------	--	-----	--------

Dle technické zprávy tohoto stavebního objektu má být zábradlí z pozinkovaných ocelových trubek, žádáme zadavatele o sjednocení projektové dokumentace a výkazu výměr a jasnou informaci z jakého materiálu má být zábradlí vyrobeno.

Odpověď:

Opraveno viz. přiložený výkaz výměr.

### Dotaz č. 3

#### Měrné jednotky:

Ve výkazu výměr komunikací jsou položky pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů. Všechny položky mají v kolonce měrné jednotky tři tečky. Domníváme se, že tečky nelze považovat za měrnou jednotku. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Položky, které mají v kolonce měrné jednotky tři tečky, byly vloženy s takto udávanou množstevní jednotkou programem KROS. Vzhledem k tomu, že tyto položky takto udává zmíněný program, nebude zadavatel tyto položky měnit.

#### **Prosíme o použití opraveného Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele:**

[https://ezak.olivius.cz/profile\\_display\\_12.html](https://ezak.olivius.cz/profile_display_12.html)

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávacích podmínkách, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona.

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 15.02.2016 do 11:00 hodin.**

#### **TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti zadavatele.**

V souladu s § 147 odst. 8 zákona bylo prodloužení lhůty pro podání nabídek zasláno k uveřejnění v Úředním věstníku.

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 09.02.2016

GPL - INVEST s.r.o.  
Pobočka Strakonice  
Povážská 252, 387 01 Strakonice  
IČ: 260 70 766, IČO: CZ 26070766

Ing. Eva Horecká  
GPL-INVEST s.r.o.