



Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří

V Kynšperku nad Ohří dne 4. 5. 2016

Zadavatel Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, předkládá

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

pro veřejnou zakázku zadávanou jako zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce zadávanou ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, o které dne 3. 5. 2016 požádal jeden z uchazečů dle § 49 odst. 1, zákona. Plné znění žádostí o dodatečné informace je součástí tohoto dokumentu.

Dotaz č. 1

Dotaz 1:

Ve výkazu výměr je v SO 304 u položky 11372 Frézování uvedena MJ M3. Jedná se o překlep a jde o M2? V jaké tloušťce vrstvy je frézování uvažováno?

Ve VV je uvedeno, že frézovaná bude odkoupena zhotovitelem. V SOD je uvedeno, že bude uložena na mezidepo objednatel. Musí ji zhotovitel odkoupit a zajistit likvidaci nebo se odveze na deponii investora a ten si ji ponechá pro vlastní potřebu? Pokud si ji investor ponechá, prosím o stanovení místa mezideponie? Pokud je nutný odkud prosím o stanovení ceny za tunu?

Odpověď

Ano, jedná se skutečně o překlep a v kolonce „jednotka“ má být uvedeno m².

Předpokládaná tloušťka frézování je 100 mm (40 mm obrusná vrstva a 60 mm nosná vrstva). Frézovaná bude umístěna na deponii investora ve vzdálenosti do 5 km od místa stavby, konkrétní místo bude upřesněno při realizaci.

Frézovaná se nebude odkupovat, zhotovitel si ji ponechá pro vlastní potřebu. Do položky je zahrnuta veškerá manipulace s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení, tj. odvoz na skládku - deponii, ve vzdálenosti do 5 km.

Veškeré informace ohledně veřejné zakázky jsou dostupné na profilu zadavatele:

https://ezak.olivius.cz/contract_display_983.html

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění zadávacích podmínek, jejichž povaha nemění podstatu veřejné zakázky, nemění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek.



Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří

Věříme, že dodatečné informace poslouží k upřesnění Zadávací dokumentace.

S pozdravem

.....

Mgr. Luboš Pastor
Administrátor VZ