

AZ CONSULT S.R.O.

13. 03. 2014

váš dopis:

ze dne:

vyřizuje: Bc. Iva Šestáková
referent vodorozvoje
telefon: 724 336 307, 359010214
e-mail: isestakova@vodakva.cz

číslo jednací: 7922/220/14/Še

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

v Karlových Varech dne 11.8.2014

Věc: Jáchymov – Regenerace panelového sídliště Slovany
Zákres sítí

K vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci dáváme následující vyjádření :

1. Do přiložené situace jsme informativně zakreslili stávající vodovodní a kanalizační rozvody, které se nachází ve vyznačeném zájmovém území nebo v jeho blízkosti. Zařízení je nutno upřesnit vytyčením přímo na místě. Přesné vytyčení zajistí provoz vodovodů (p. Petr, tel.: 602 100 405) a kanalizace (p. Dietl, tel.: 602 835 474).
2. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
3. Při případném souběhu a křížení požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajících inženýrských sítí.
5. Veškerou další projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.
6. Přiložená situace a protokol o zákresu je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

v z. J. Štehlík

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

Příloha: situace
Co: vlastní, PS 04, PS 09



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/6

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Jáchymov-regenerace panel.

Číslo jednací : 140811/050

Čtvrť/Ulice sídliště Slovany

Datum : 11.8.2014

č.p. :

Za účelem : informativní zakres vodovodu a kanalizace

Investor/projektant :

Zasláno : poštou

Stupeň : zakres sítí

Provoz vodovodů : Ostrov, p. Petr, tel. : 359 010 641

Provoz kanalizace : p. Dietl, tel.: 602 835 474

Zakreslil : Bc. Iva Šestáková

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě Vodakvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu souhlasu, územnímu/stavebnímu řízení. Technické řešení (projektovou dokumentaci) požadujeme předložit na VaK K.Vary k odsouhlasení.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.
CO : vlastní

Datum :

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/6
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Podpis :

11-08-2014

Tel.: 359 010 111
Fax: 359 010 333

E-mail:
info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary
číslo účtu: 1608 341 / 0100

11-08-2014

