

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

ze dne 11. 7. 2016

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„RS - Jáchymov, Slovany - Dukelských hrdinů, II. a III. etapa“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

v otevřeném řízení

zadavatelem:

Město Jáchymov

náměstí Republiky 1, 36251 Jáchymov, IČ 00254622

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Bronislav Grulich, starosta.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ,
jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta,
a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Verze: 0.1

Datum: 11. 7. 2016 10:17:00

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 k veřejné zakázce „RS - Jáchymov, Slovany - Dukelských hrdinů, II. a III. etapa“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Jáchymov
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 1:

Součástí zadávací dokumentace je vyjádření č. 9 společnosti O2. Podmínkou jsou přeložky vedení. Nejsou součástí VV, takže náklady na tyto přeložky jdou za investorem?

Odpověď č. 1:

Překládka vedení O2 (Cetin) bude provedena na základě uzavřené smlouvy o překládce mezi investorem a správcem dané sítě.

Dotaz č. 2:

Součástí zadávací dokumentace je vyjádření č. 27. Podmínkou je vyhotovení rozboru kvality pitné vody. Ve VV tento náklad chybí. Prosím o úpravu VV.

Odpověď č. 2:

Do části VON doplněna položka č. 043002000 – rozbor kvality povrchové vody ve vodním toku.

Dotaz č. 3:

Dokladová část obsahuje provedení archeologického výzkumu. Tyto práce nejsou zahrnuty ve VV.

Odpověď č. 3:

Do části VON doplněna položka č. 011324000 – archeologický průzkum.

Dotaz č. 4:

Součástí zadávací dokumentace je vyjádření č. 5. V něm je uveden požadavek na sorpční vpusti. Ve VV žádné uvedeny nejsou?

Odpověď č. 4:

V Soupisu etapa III - SO 101 – komunikace – nahrazeny klasické uliční vpusti za sorpční.
Pol. č. 895941111, 592238500, 592238640, 592238580, 899203111, 592246600R01 - Odstraněna z VV
Pol. č. 895941111R - Přidána do VV.

Dotaz č. 5:

Součástí projektu je realizace dřevěné prvky. Prosím o podrobnější specifikaci, resp. o výkresovou dokumentaci, k vodnímu mlýnu a lávkám, na základě které bude možné provést přesné stanovení nákladů.

Odpověď č. 5:

Jelikož se jedná o výrobek, je toto věcí dílenské, popř. realizační dokumentace.
U lávky bylo uvažováno s tímto materiálem (dub, alt. akát):

Prkna - š. 30 mm

Trámy - 140*70 mm

Verze: 0.1	Datum: 11. 7. 2016 10:17:00
------------	-----------------------------

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 k veřejné zakázce „RS - Jáchymov, Slovany - Dukelských hrdinů, II. a III. etapa“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Jáchymov
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Sloupky – 70*70 mm

Madlo – 50*70 mm

Výplň zábradlí – 30*30 mm

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr, v SO 301 Vodní park je pod položkami 138 a 139 uveden odvoz suti. Ve VV již není uveden „Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)“. Prosím o doplnění a úpravu VV.

Odpověď č. 6:

Doplněna položka č. 997221855 do VV.

Dotaz č. 7:

V projektu je uvedeno, že je požadována kostka dlažební z živce, hnědo okrové barvy. Kostky z živce neexistují, a pokud se jedná o požadovaný odstín, tak žádný z lomů ji není schopen dodat. Prosím projektanta o kontrolu a úpravu požadavku – aby byl navrhnut materiál, který je na trhu dostupný (např. žula, šedá nebo šedožlutá). Pokud trvá na svém původním zadání, prosím o uvedení výrobce takovýchto kamenných kostek?

Odpověď č. 7:

Jedná se o žulu v okrovém tónu.

Informace:

Zadavatel zasílá aktualizované položkové rozpočty v příloze těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Na základě úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek s nabídkami.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 7. 2016 do 11:00 hodin.**

Otevírání obálek proběhne dne **15. 7. 2016 v 11:00 hodin.**

Příloha: Aktualizované položkové rozpočty (příloha zdPFI-Jachymov-SlovanyII-Priloha3b-VV-aktual)

Verze: 0.1	Datum: 11. 7. 2016 10:17:00
------------	-----------------------------