

Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce „Obecní úřad Orel“

Dodatečné informace č. 4

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosím o upřesnění položek: u objektu SO 01 – jaký bude materiál střešních oken?

pouzdrové dveře mají mít obložkovou
zárubeň nebo jen zednický zapravený ostění?

SO 04 – pol. č. 15/L požární dveře, budou kovové nebo dřevěné?

Odpověď č. 1

- Střešní okna - dřevěné jádro
- U posuvných dveří zednický upravený ostění
- Požární dveře musí splňovat EW 15; DP3 .. k výplni tohoto otvoru bude dodán atest na uvedenou požární odolnost

Zodpověděl: Ing. Radomír Bíško, Ing. David Plíštil, Ph.D.
Dne 27.9.2016