



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	213/2016
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova @voss.cz
Datum:	22.3.2016

Žadatel:

**Projekční kancelář Beránek & Hradil
Svobody 1
350 02 Cheb**

Kat.území: Habartov

P.p.č.: vi.ZÚ

Akce: Demolice stávajících bytových domů č.p. 583 a 585, ul. Karla Čapka, Habartov

Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod a kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zakres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- v současné době jsou již v objektech demontovány fakturační vodoměry a je ukončena smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod,
- v případě, že již stávající přípojky vody a kanalizace nebudou využity, je nutné provést na náklady majitele objektů odpojení přípojek od řadu a stoky (vyzvat níže uvedeného vedoucího pracovníka příslušného provozu),
- kanalizační přípojku v tomto případě doporučujeme zabezpečit proti destrukci a následnému porušení terénu nad ní např. vylitím přípojky betonem,
- v případě, že budou přípojky využity pro nový objekt, je nutné předem prověřit jejich technický stav a v případě potřeby provede vlastník připojovaného objektu rekonstrukci přípojek,
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.

Kontakty:

- **Vodovod - středisko Vodovody - venkov, p. Zdeněk Procházka, t.č. 731 428 589**
- **Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004**

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 453513 25 • DIČ: CZ453513 25

Provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- vytyčení sítí: p. Brožek, t.č. 352 304 223 (603 204 901) (měř. vůz 603 857 053)
- zakres sítí je pouze orientační
- **platnost potvrzení 6 měsíců**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

S pozdravem

Ing. Jiří Braun
Manažer technického útvaru

**VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.**
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Vážený zákazníku,

využijte nabídky společnosti VOSS a aktivujte si nyní službu SMS info. Získáte tak informace o haváriích velkého rozsahu a plánovaných odstávkách vody, které se týkají Vámi zvolené oblasti, a to zcela BEZPLATNĚ přímo do Vašeho mobilu. Podrobnější informace a registraci obdržíte na zákaznické lince 840 111 111. Podrobné informace a možnost přímé registrace přes internet naleznete na stránkách www.veolia-info.cz.

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jirího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 453513 25 • DIČ: CZ453513 25

Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2 • 33701 Rokycany

by  **VEOLIA**

č.j. 213/2016

VODOHOSPODÁŘSKÁ
VOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

119

č.p. 120

č.p. 121

-2u

99°/200

č.j. 213/2016

VODOHOSPODÁŘSKÁ
VOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

KAM 300

OC 80

č.p. 583

172

č.p. 585

173

č.p. 587

174

71

99°/162

115

12

č.p. 162

č.p. 161

