

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**Zadavatel:**

VERMONT, s.r.o.

sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 262 15 225

DIČ: CZ26215225

Veřejná zakázka:

SANATORIUM ZÁBŘEH

Užší řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-011787

Dne 15. 6. 2017 obdržel smluvní zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem dodavatelům, které vyzval k podání nabídky a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_537.html

Žádost o vysvětlení ZD:

Výkaz výměr KNP SANATORIUM ZÁBŘEH_VV_20170428_FIN_slepý, list SO 101

Stavební_REK, položka č. 16:

16.	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	ks	328,00	-	-	0,00096	0,3	-
-----	-----------	--	----	--------	---	---	---------	-----	---

S ohledem na množství dodávaných zárubní (238 ks) se domníváme, že položka má chybně uvedeno množství. Žádáme o prověření a opravu.

Vysvětlení ZD:

Správný počet zárubní je 327 ks. Zadavatel opravuje příslušné položky č. 16, 17, 19 a 20 v listu SO 101 a poskytuje aktuálně platný soupis prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Výkaz výměr KNP SANATORIUM ZÁBŘEH_VV_20170428_FIN_slepý, list SO 101

Stavební_REK, položka č. 83,84:

83.	7671111	D+M jídelního výtahu	ks	2,00	-	-	-	0,00600	0,0
84.	7671112	D+M nákladního výtahu	ks	2,00	-	-	-		-

Žádáme o podrobnější specifikace výše uvedených položek.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel uvádí specifikaci výtahů:

Jídelní výtahy - půdorysné rozměry dle výkresu, výška kabiny 1 200 mm, dveře v úrovni podlahy, kabina i dveře nerezové bez požární odolnosti, nosnost min. 100 kg (1.PP-4.NP) a min. 250 kg (1.PP-1.NP), rychlost min. 0,3 m/s, ovládání v zárubni dveří, lanový bezpřevodový el. pohon.

Osobní výtahy - půdorysné rozměry dle výkresu, výška kabiny 2 150 mm, šachetní a kabinové dveře š. 1 300 mm automatické, teleskopické, šachetní s požární odolností EW 30 DP1, kabina i dveře ocelové s povrchovou úpravou komaxit v RAL, podlaha kabiny s protismykovou úpravou, LED osvětlení, nouzové osvětlení, hlásič pater, intercom, nerezové doplňky (okopová lišta, ovládací panel, madlo), nosnost min. 1 600 kg, rychlost min. 1,0 m/s, lanový bezpřevodový el. pohon

Osobní výtahy musí splňovat požadavky NV 122/2016 Sb., ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50 a ČSN EN 81-58 E120 platné pro výtahy k dopravě osob, požární odolnosti šachetních dveří a pro bezbariérovou přepravu imobilních osob vyhlášku 398/2009 Sb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Výkaz výměr KNP SANATORIUM ZÁBŘEH_VV_20170428_FIN_slepý, list SO 103, položka č. 20:

020	594401206	D+M šachtového dna Parschalův žlab	ks	2,00	0,00	0,00
-----	-----------	------------------------------------	----	------	------	------

Pro dodávku Parschalova žlabu je nutné znát jeho technické parametry žlabu i parametry šachetního dna, včetně elektro projektu pro jeho napojení. Žádáme o poskytnutí podrobnějších informací.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel uvádí specifikaci Parschalova žlabu:

Kanalizační šachta DN 1000 pro měření průtoku vody – POCHŮZNÁ SAMONOSNÁ POLYPROPYLENOVÁ ŠACHTA s PRŮTOKOMĚREM, DN přítoku 250 mm, Q max 5 l/s
POPIS FUNKCE

- rozsah měření - od 0,3 do 35 l/s dle typu použitého průtokoměru
- průtokoměry jsou dodávány s prvotní kalibrací dle zákona 505/1990 Sb.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Kanalizační šachta DN 1000 je vyrobena z UV stabilizovaného polypropylénu a je vybavena Parschalovým žlabem velikosti P2. Připojovací nátrubky jsou DN 250. Strop šachty DN1000 je umístěn 210 mm pod horní hranou šachty a je s poklopem 60/60 cm (tř.B125 ČSN EN 124). Vstup na dno šachty je zajištěn žebříkem (hranaté stupačky). Kanalizační šachta je vyráběna v maximální výšce 2 m a to ve variantě s výskytem nebo bez podzemní vody. Šachta je samonosná bez nutnosti obetonování. Elektronické vybavení žlabu a jeho napojení není součástí veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 08.00 hod. dne 4. 7. 2017 na adresu VERMONT s.r.o., budova SILO TOWER, Litovelská 1340/2c, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

**Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 7. 2017 od 08.00 hod.
v zasedací místnosti v 11. podlaží budovy SILO TOWER na adrese Litovelská
1340/2c, Nová Ulice, 779 00 Olomouc.**



Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

CD - Soupis prací, dodávek a služeb – verze VV_20170428_FIN_slepý_rev02