

PŮDORYS 2.NP – PAVILON 2

LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZACHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM  
+ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- U UMÝVADLO KERAMICKÉ S POLOSLOUPEN SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ (VE TŘÍDÁCH),  
SE STOJÁNKOVOU TLAČNOU BATERIÍ (V PŘEDSÍRKÁCH TOALET), 2xRV 1/2", V=590 OD ČP,  
UMÝVAD. ZU, ODPAD DN40 – 530mm NAD ČP, H.L.UMÝVADLA 750mm NAD ČP.
- B BÍDET, KERAMICKÝ, SE STOJÁNKOVOU SMĚŠOVACÍ BÍDET. BATERIÍ ZÁVĚSNÁ-MONTÁŽNÍ PRVEK PRO  
PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, 2xRV1/2", 220mm NAD ČP, ODPAD DN50-180mm NAD ČP, ZU Z HUSHO KRKL.
- P PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM,  
ODPAD DN50-400mm NAD ČP, 1xRV 1/2", V=600mm OD ČP
- VyJ VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERIÍ (H=1100mm),  
ODPAD DN100-170mm NAD ČP
- PV50 PODLAHOVÁ VPUST DN50, S VODOROVNÝM ODTOKEM,  
VITOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- PV100 PODLAHOVÁ VPUST DN100, SE SVISLÝM ODTOKEM,  
VITOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

LEGENDA – POTRUBÍ

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HŘELOVÉ, HT-SYSTEM
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ŽELEZE, HŘELOVÉ, K3-SYSTEM

LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

- PV Podlahová vpust
- ZU Zpachová uzavírka – podomílková, mechanická
- PTV Přivzdušňovací ventil na kanalizaci

pozn: Veškeré potrubí prostupující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky  
budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající  
požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v přechádkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny  
v požární dělicí konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou  
s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a  
stavbou.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HP:	<b>KTS-CZ, s.r.o.</b> Kancelář technických specializací Zábrdka Miroslav 570/05 800 37 Karlova Vary tel: 363 900 000 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Jiří Brož	Ing. Ondřej Košína	Jiří Brož	
Investor:	Město Nejdek, nám.Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		Formát:
Áce:	Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2, dílnách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.4 a - Zdravotní instalace a plynová zařízení		Datum: 11/2017
Obsah výkresu:	Půdorys 2.NP-Pavilon 2 - kanalizace		Č. zakázky: 1605028.1
			Měřítko: 1:50
			Č. výkresu: D. 1. 4. a-06