

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech“

Dotaz č. 1

Dobrý den,
dovolte mi dotaz, ve výkazu výměr v oddíle "Výplně otvorů-osazování" je uvedena celková plocha výplní otvorů 93,23 m². Podle projektové dokumentace je v tabulce oken a dveří po sečtení plocha 184,17 m². Znamená to, že se nebudou měnit všechny výplně, nebo je jenom chyba ve výkazu výměr?

Odpověď č.1

Dobrý den,
zasílám opravený rozpočet, tabulku oken a dveří. Nová správná celková výměra je 183,89 m². Výplně se budou realizovat dle nové tabulky oken a dveří. Toto vysvětlení, nový výkaz výměr a tabulka oken a dveří jsou zveřejněny na profilu zadavatele:
https://ezak.olivius.cz/profile_display_16.html

Zadavatel požaduje rám okna imitaci dřeva – barva zlatý dub, jak z exteriéru, tak z interiéru. Současně je možné dodat rámy oken z plastů, zadavatel upouští od požadavku dodání prvoplastu (opraveno v tabulce oken a dveří).