

RVO vyměněný rozvaděč veřejného osvětlení
P,x projektované světelné místo přechodové
V,P,x vyměněné svítidlo přechodové na stáv. sloupu
S,1,x projektované sv. místo dle výpočtu situace 1
S,2,x projektované sv. místo dle výpočtu situace 2
S,3,x projektované sv. místo dle výpočtu situace 3
S,4,x projektované sv. místo dle výpočtu situace 4
S,5,x projektované sv. místo dle výpočtu situace 5
S,6,x projektované sv. místo dle výpočtu situace 6
V,3,x vyměněné svítidlo na stáv. sloupu dle výpočtu situace 3
V,7,x vyměněné svítidlo na stáv. sloupu dle výpočtu situace 7
projektovaná kabelová chránička
projektované zemní kabely VO CYKY 4Jx16
stávající zemní kabely VO
St,1 stávající světelné místo
D,x demontované světelné místo
s1, s2 projektovaná zemní kabelová spojka VO

rozvodná soustava:
síť TN-C; 3+PEN; ~50Hz; 400/230V
za stožárovou svorkovnicí TN-S; 1+PE+N;~50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje:
dle ČSN 33 2000-4-41
ostatní potřebné údaje:
Technická zpráva

Kreslil:	Projektant:	Zodp. projektant:	TRI-IN SPOLEČNOST PRO PORADENSTVÍ, PROJEKCI A DESIGN, s.r.o.	
Pavel Moudrý	Pavel Moudrý	Jiří Šuk		
St.ú.: Sokolov			Karlovo náměstí 290/16,Nové Město, 120 00 Praha 2	
Obec: Habartov			IČ: 241 77 741, www.tri-in.cz, Cheb	
Investor: Město Habartov, Nám. Přátelství 112, 357 09 Habartov				Stupeň: DUR
Akce: VO Habartov, Jižní sídliště rekonstrukce veřejného osvětlení				Formát: 10xA4
				Měřítko: 1:1000
				Datum: 03/2017
Část: D.2.1Veřejné osvětlení				Č. zakázky: 1611144
Obsah: Situační schéma				Č. přílohy: D.2.1-2
www.tri-in.cz				