

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

1. Název veřejné zakázky : Rekonstrukce komunikace ulice Žižkova, Jáchymov

2. Identifikační údaje zadavatele: Město Jáchymov

Sídlo: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Právní forma: 801 - obec

Identifikační číslo: 002 54 622

Daňové identifikační číslo: CZ 002 54 622

Zastoupen: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

Odbor zadávající VZ: Odbor správy majetku

Kontaktní osoba: Jan Hadrava

Telefon: 353808130,

E-mail: hadrava@mestojachymov.cz

3. Druh zakázka: stavební práce

4. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

5. Kód CPV : 50230000-6

6. Profil zadavatele :

https://ezak.olivius.cz/contract_index.html?owner=my&type=all&state=all&archive=ACTUAL

K žádosti zájemců poskytujeme zadavatel dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.(ZZVZ) toto

vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1. 3. 2018

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr (VV) je pol. č. 48, která zahrnuje zřízení šachet. K dané položce není ve VV žádný materiál. Prosím o vysvětlení?

Odpověď:

„U pol. 48 je chyba v textu. Má to být položka pro odstranění uliční vpustí. Položky týkající se zřízení vpustí, jsou pod čísly 43-47“.

Zadavatel výše uvedenou skutečnost ověřil a zjistil, že v rámci uveřejnění zadávací dokumentace byla poskytnut chybný výkaz výměr. Zadavatel se omlouvá za způsobené komplikace a v příloze tohoto vysvětlení poskytuje již **správný výkaz výměr.**

Dotaz č. 2:

Z fotodokumentace je zřejmé, že ve značné části stávající komunikace jsou pod asfaltovou vrstvou žulové kostky. Ve VV odstranění vrstvy ze žulových kostek v takovém rozsahu není.

Odpověď :

Plocha 247 m² zahrnovala výměru dlažby, která není pokryta asfaltem. Na základě přezkoumání situace byla tato výměra navýšena na 450 m² s ohledem na výskyt dlažby pod asfaltem v části úseku komunikace.

Změny se promítly do těchto položek

Pol. 1 - 113106521

Pol. 69 - 997221561

Pol. 70- 997221569

Pol. 71 - 997221815

Zadavatel výše uvedenou skutečnost ověřil a zjistil, že v rámci uveřejnění zadávací dokumentace byla poskytnut chybný výkaz výměr. Zadavatel se omlouvá za způsobené komplikace a v příloze tohoto vysvětlení poskytuje již **správný výkaz výměr.**

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůty takto :

Lhůta pro doručení nabídek : 27.3. 2018 do 13,00 hod.

Termín otevírání nabídek : 27.3. 2018 v 13,01 hod.

Přílohy :

1. Příloha č. 6 – Soupis prací

Zveřejněno na profilu zadavatele dne 16.3.2018

Ing. Bronislav Grulich , v.r.

starosta města

