

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah:

Schéma Rozvaděče R12

Revize 1 - 11/2017 - zařízení silnoproudé elektrotechniky - vypracoval: B. Chmelík

Akce: ZŠ Karlovarská 1189, 362 22 NejdeK
Oprava elektrické instalace

Zařízení silnoproudé elektrotechniky
SO – P1, P2, spojovací chodba, tělocvična a dílny

TYP PROVEDENÍ: OCEP atyp, dvřřka s požární odolností EI 15 DP1–S
KRYTÍ: IP40/IP20
RÖZMĚRY: š/v/hl 700/1500/240 mm
DĚLENÍ: ne
NÁTĚR: typový
OBSLUHA: prac. poučenými
PRAC. PODMINKY: normální
ZKRAT. ODOLNOST 6kA
REZ. PROSTOR: ano
PŘIVOD(V), VÝVODY: HDV – vstupy i výstupy spodem, ostatní vývody horem
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči + prostorové rezervy
OSAZENÍ SKŘÍŇE: pod omřřtku
INSTAL. PŘÍKON: Pl – 30,5 kW
VÝPOČ. ZATİŽENÍ: Pv – 17,5 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
– ochrana před nebezpečným dotykem
– ochrana izolací živých částřř
– ochrana krytřř nebo přepážkami:
neživých částřř – automatickým odpojením od zdroje v sřřti TN
– použitřřm zařřzení třřřdy ochrany II
– proudovým chrřněčem

Poznřřmka:
rozvaděč nutno osadit do střřvojicřřho přřřřženěho pilřře š/v/hl 920/1800/240 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval:	Ing. F. Kolář							ZNAK	Investor:					Zak.číslo:	1605028.1	A.K.: 201430	Liřřtřř: 6		
Kontroloval:	Ing. F. Kolář							FIRMY	Město NejdeK,	nám. Karla IV. 239				Změna/Datum:		V.č.:	D.1.4.e.14	Liřřtřř: 1	
Datum :	16.10.2014													Měřřřtko:	1:1				1