POZNÁMKA:

- Schema znázorňuje finální stav., který musí být odsouhlasen vlastníkem výměníkové stanice a s ČEZ Distribuce a.s. musí být odsouhlaseno navýšení stáv. odběru z 3x63A na 3x160A a zřízení nového odběru 3x20A.
- Do té doby je nutné zachovat stávající hodnotu před měřením 3x63A a výměník měřit zatím podružně.
- Provedení rozvaděče musí být v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce a.s.
- Elektroměry dodají a osadí pracovníci ČEZ Distribuce a.s.
- Zařízení dimenzovat na In-200A. V případě potřeby možno provést navýšení ze 160A na 200A pouhou výměnou nadproudové spouště jističe FA1.



Revize 1 - 11/2017 - zařízení silnoproudé elektrotechniky - vypracoval: B. Chmelík

Vypracoval: Ing. F. Kolář	AKCE: ZŠ Karlovarská 1189, 22 Nejdek Oprava vnitřních rozvodů elektroinstalace v pavilonech 1,2,tělocvičny a dílen	ZNAK FIRMY	Investor: Město Nejdek, nám. Karla IV. 239,	Zak.číslo: 1605028.1	A.K.: 1605028.1	Listů: 2
Kontroloval: Ing. F. Kolář			Obsah: Schéma Rozvaděče RE	Změna/Datum: 8.12.2014	V.č.: D.1.4.e.11	List: 2
Datum : 08.12.2014				Měřítko: 1:1		