



- LEGENDA POTRUBÍ:
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ PŘÍVODNÍ 75°C PRO OTOPNÁ TĚLESA
 - TEPLOVODNÍ POTRUBÍ VRÁTNÉ 60°C PRO OTOPNÁ TĚLESA
- LEGENDA OTOP.TĚLES:
- KLASIK
21-500/1600
TRV 10-PS 10
- TRV-EMO-T
- OCELOVÉ, DESKOVÉ TĚLESA S PROFIL. ČELNÍ DESKOU, KORADO KLASIK S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM.
TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ V-exact II
S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ STANDARDU PRO VĚCNÉ PROSTORY, ZABEZPEČENÍ PROTI OVOZENÍ.
UZAVÍRAČÍ A REGULÁČNÍ SPOJENÍ REGUL. PŘÍMÉ
TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ V-exact II S TERMOELEKTRICKÝM POHONEM.
EMO-T V REŽIMU ON/OFF OVLÁDANÝ PROSTOROVÝM TERMOSTATEM (SNÍMAČEM)-ODDÁVKA M+R □

Vypracoval: Vladimír Štáder	Zdroj: projektant: Ing. Ondřej Košina	WIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Zbraslav Mlýnská 578/5 260 02 Zbraslav, 260 02 IČ: 260 02 260 02 E-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Město Nejdek, nám.Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			Formát: 18 A4
Akce: Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2, dálných a tělocvičné ZŠ Karlovská, Nejdek D.1.4.b - Vytápění			Datum: 11/2017
Č. zadání: 1605028.1			Č. výkresu: D. 1.4. b-09
Číslo výkresu: Tělocvična+dílny - 1.NP - 1. část			1:50