

	RH	42.50	WLRH	CYKY-J 5x35	rozvaděč	R22	24.20	WLR22	CYKY-J 5x16	rozvaděč				
1	Z1	2.50	WL1	CYKY-J 3x2.5	zásuvky SERVER	2	Z2	2.50	WL2	CYKY-J 3x2.5	zásuvka RACK	3	Z3	2.50	WL3	CYKY-J 3x2.5	zásuvka SERVER	4	Z4	1.00	WL4	CYKY-J 3x2.5	zásuvka ŠR	5	V.V.5	1.00	WL5	CYKY-J 3x1.5	V.V. - JČ	6	V.V.6	0.10	WL6	CYKY-J 3x1.5	V.V. - EZS	7	V.V.7	0.30	WL7	CYKY-J 3x1.5	V.V. - TU
8	M8		WL8	CYKY-J 3x1.5	žaluzie učebny	9	M9		WL9	CYKY-J 3x1.5	žaluzie učebny	10	L10	0.42	WL10	CYKY-J 3x1.5	osvětlení	11	L11	1.17	WL11	CYKY-J 3x1.5	osvětlení						

Revize 1 - 11/2017 - zařízení silnoproudé elektrotechniky - vypracoval: B. Chmelík

Vypracoval: Ing. F. Kolář	AKCE: ZŠ Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek	ZNAK FIRMY	Investor: Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Zak.číslo: 1605028.1	A.K.: 201430	Listů: 6
Kontroloval: Ing. F. Kolář	Oprava elektrické instalace		Obsah: Schéma Rozvaděče R12	Změna/Datum:	V.č.: D.1.4.e.14	List: 2
Datum : 16.10.2014	Zařízení silnoproudé elektrotechniky SO- P1, P2, spojovací chodba, tělocvična a dílny			Měřítko: 1:1		