


Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 18. 05. 2018

Dodatečné informace č. 1

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel. č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: **P18V00000097**

Dodatečné informace

Dotaz č. 1

U pozice č. 21 vnitřních výplní otvorů je v PD Tabulka výplní otvorů uvedeno provedení v dřevěném masivu v rámové zárubni. Ve výkaze výměr stavební části kapitoly 766 Truhlářské konstrukce pol. č. 307 jsou k ocenění dveře vnitřní hladké dýhované.

Informace č. 1:

[Platí tabulka výplní otvorů – dřevěný masiv.](#)

Dotaz č. 2

Ve výkaze výměr oddílu 006 úpravy povrchů je položka č.72 zárubeň ocelová H 110- 900 k ocenění ke které pozici dveřního křídla patří dle tabulky výplní otvorů? Já napočítal 5 ks dýhových dveřních křídel 900mm ozn.16P ; 17L do ocelové zárubně.

Informace č. 2:

Pozice č.18P.

Dotaz č. 3

U pozice č. 5 vnitřních výplní otvorů je v PD Tabulka výplní otvorů 2. etapa uvedeno 4 ks. Ve výkaze výměr stavební části kapitoly 766 Truhlářské konstrukce pol. č. 197 jsou k ocenění kusy 2. Kolik je pozic č. 5 pro dodání?

Informace č. 3:

V tabulce výplní jsou uvedeny u pozice 5 – 2ks.

Dotaz č. 4

V TZ odstavec 5 pro výplně otvorů severní křídlo je uveden povrch lamino even. dýhované, ve výkaze výměr jsou dýhované, mohou dveře být v provedení lamino?

Informace č. 4:

Dýhované.

Dotaz č. 5

Skleněné výplně budou v technologickém provedení výroby: plavené, tažené nebo lehané?

Informace č. 5:

Požadavek NPÚ je válcované sklo

Dotaz č. 6

V PD výkresové části 2. etapa arch. stavební části je v zadávací dokumentaci obsažen výkres půdorysu II. NP z 1. etapy. Zašle zadavatel výkres půdorysu II.NP 2. etapy?

Informace č. 6:

Zasíláme společně s touto dodatečnou informací

Dotaz č. 7

V Tabulce výplní otvorů 2. etapa jsou obsahem pozice 12, 15 masivních prosklených oken ve výkaze výměr obsaženy nejsou – nebudou se dodávat?

Informace č. 7:

Budou, chybí ve VV.

S pozdravem

Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov

