


O b e c H a z l o v

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly DS zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 23. 05. 2018

Dodatečné informace č. 4

k zadávací dokumentaci VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: P18V0000097

Dodatečné informace č. 4

Dotaz. 1

ve výkazech výměr pro obě etapy je k ocenění šikmá schodišťová plošina-tedy 2 ks. PD neobsahuje její specifikaci, ani zakres umístění v půdoryse. TZ je technického popisu také prostá. Prosím o dodání konkrétní technické specifikace s výkresovou částí.

Informace č. 1:

Jedná se o šikmou schodišťovou plošinu pro tělesně postižené, která bude instalována na hlavním schodišti v obecního úřadu a na schodišti do knihovny. Nosnost min 225 kg, rozměr plošiny min. 850/700 mm. Vyrobeno na atypické schodiště.

Přikládám ilustrační foto dokumentaci pro lepší specifikaci plošiny:



S pozdravem

Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov