

Obec Hazlov
Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly DS zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 23. 05. 2018

Dodatečné informace č. 6
k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310
na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: **P18V00000097**

Dodatečné informace č. 6

Dotaz. 1

Technická zpráva ASŘ se odvolává v kapitole vodorovné konstrukce na stavebně konstrukční dokumentaci pro uložení nových I nosičů. Nemohu se dopátrat, kde je tato část dokumentace v poskytnutém zadání.

Informace č. 1:

CD_URAD_DPS_I_ETAPAD.1.2.STAVEBNE_KONSTRUKCI_RESENI
viz příloha č. 1 - Statické posouzení stropu a příloha č. 2 – půdorys 2. NP stropní konstrukce

Dotaz č. 2

Tabulka výplní otvorů uvádí pro nová okna profil 84 mm. Je možné použít profil 92 mm?

Informace č. 2:

Ano.

S pozdravem



Lenka Dvořáková Starostka obce Hazlov