


Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 18. 05. 2018

Dodatečné informace č. 1

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel. č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html
pod systémovým číslem: **P18V00000097**

Dodatečné informace

Dotaz č. 1

U pozice č. 21 vnitřních výplní otvorů je v PD Tabulka výplní otvorů uvedeno provedení v dřevěném masivu v rámové zárubni. Ve výkaze výměr stavební části kapitoly 766 Truhlářské konstrukce pol. č. 307 jsou k ocenění dveře vnitřní hladké dýhované.

Informace č. 1:

[Platí tabulka výplní otvorů – dřevěný masiv.](#)

Dotaz č. 2

Ve výkaze výměr oddílu 006 úpravy povrchů je položka č.72 zárubeň ocelová H 110- 900 k ocenění ke které pozici dveřního křídla patří dle tabulky výplní otvorů? Já napočítal 5 ks dýhových dveřních křídel 900mm ozn.16P ; 17L do ocelové zárubně.

Informace č. 2:

Pozice č.18P.

Dotaz č. 3

U pozice č. 5 vnitřních výplní otvorů je v PD Tabulka výplní otvorů 2. etapa uvedeno 4 ks. Ve výkaze výměr stavební části kapitoly 766 Truhlářské konstrukce pol. č. 197 jsou k ocenění kusy 2. Kolik je pozic č. 5 pro dodání?

Informace č. 3:

V tabulce výplní jsou uvedeny u pozice 5 – 2ks.

Dotaz č. 4

V TZ odstavec 5 pro výplně otvorů severní křídlo je uveden povrch lamino even. dýhované, ve výkaze výměr jsou dýhované, mohou dveře být v provedení lamino?

Informace č. 4:

Dýhované.

Dotaz č. 5

Skleněné výplně budou v technologickém provedení výroby: plavené, tažené nebo lehané?

Informace č. 5:

Požadavek NPÚ je válcované sklo

Dotaz č. 6

V PD výkresové části 2. etapa arch. stavební částí je v zadávací dokumentaci obsažen výkres půdorysu II. NP z 1. etapy. Zašle zadavatel výkres půdorysu II.NP 2. etapy?

Informace č. 6:

Zasíláme společně s touto dodatečnou informací

Dotaz č. 7

V Tabulce výplní otvorů 2. etapa jsou obsahem pozice 12, 15 masivních prosklených oken ve výkaze výměr obsaženy nejsou – nebudou se dodávat?

Informace č. 7:

Budou, chybí ve VV.


S pozdravem

Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov



Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 21. 05. 2018

Dodatečné informace č. 2

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel. č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: **P18V00000097**

Dodatečné informace

Dotaz č. 1

Co přesně je myšleno poznámkou „dýha-reliéfní povrch“ Pokud je to myšleno tak, že povrch má být hrubý, doporučoval bych folie s kartáčovaným povrchem v nějaké imitaci dřeva, neboť dýhy jsou hladké. Prosím o upřesnění.

Informace č. 1:

Dýha upravena hrubým kartáčováním. Dýhy nejsou jen hladké.

Dotaz č. 2

V ATR v skladbách konstrukcí je u I. Etapy 1NP – keramická dlažba a II. Etapy 2.NP – keramická dlažba, navržen materiál o síle 20mm. Pro užívané prostory se domnívám, že je to zbytečné a zvyšuje to cenu díla (ty dlažby se pohybují kolem 1000,- Kč/m²). Pro vnitřní prostory bez významných trvalých zátěží je dostačující dlažba o síle 10 nebo 11mm.

Informace č. 2:

Tloušťka je myšlena včetně lepidla. Bude dostačující síla dlažby 9-11 mm.


S pozdravem

Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov



č.j. 692/2018/29

Obec Hazlov
Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly DS zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 23. 05. 2018

Dodatečné informace č. 3
k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2
Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: **P18V0000097**

Dodatečné informace č. 3

Dotaz. 1

Dobrý den,

PD arch. stavební části odkazuje ve výkrese č. D. 1. 1. 09. pohledy nový stav na samostatný výkres venkovního dřevěného schodiště pro možnost ocenění. V PD jsem tento výkres nenašel. Prosím o sdělení, v které části PD ho mohu najít, anebo o jeho dodatečné zaslání. Děkuji.

Informace č. 1:

Výkres je v DPS_I_ETAPA/D.1.1.ARCH_STAV_RESEN/D.1.12 Schodiště.
Pro jistotu příkládám.


S pozdravem



Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov

O b e c H a z l o v

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly DS zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 23. 05. 2018

Dodatečné informace č. 4

k zadávací dokumentaci VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obehazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obehazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: P18V0000097

Dodatečné informace č. 4



Dotaz. 1

ve výkazech výměr pro obě etapy je k ocenění šikmá schodišťová plošina-tedy 2 ks. PD neobsahuje její specifikaci, ani zákres umístění v půdoryse. TZ je technického popisu také prostá. Prosim o dodání konkrétní technické specifikace s výkresovou částí.

Informace č. 1:

Jedná se o šikmou schodišťovou plošinu pro tělesně postižené, která bude instalována na hlavním schodišti v obecního úřadu a na schodišti do knihovny. Nosnost min 225 kg, rozměr plošiny min. 850/700 mm. Vyrobeno na atypické schodiště.

Přikládám ilustrační foto dokumentaci pro lepší specifikaci plošiny:



S pozdravem


Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov



J.J. 699/18/174

Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly DS zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 23. 05. 2018

Dodatečné informace č. 5

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: **P18V0000097**

Dodatečné informace č. 5

Dotaz. 1

ve výkazech výměr pro 1. etapu kapitoly 772 kamenné dlažby je k ocenění 29,64 m² zpětného položení stávající kamenné dlažby PD **1.NP** stávajícího stavu uvádí 81,8 m², PD výkres půdorysu neuvádí žádnou, TZ v oddíle kamenné dlažby popisuje restaurátorský postup při obnově kamenných dlažeb vč. zdokumentování jednotlivých dlaždic, odstranění podkladů, zhotovení izolačních souvrství, a zpětné pokládky bez ztraceného jediného kamene. Ve výkazech tyto práce chybí vč. demontáží stávajících kamenných dlažeb restaurátorským způsobem. V 2. etapě kapitoly 772 kamenné dlažby výkazu výměr je hodnota 172,94 m² pro pokládku kamenné dlažby s dodáním vč. 5,781 m² nové. PD v legendě půdorysu **1.NP** – 114,69 m², v **2.NP** – 0,00 m². Ve výkaze výměr 2. etapa je v kapitole 7 bourání konstrukcí, položka 104 je pouze 149,93 m² bourání dlažeb. Dále položka č. 107 uvádí 149,93 m³ odstranění násypu pod dlažby - zadavatel předpokládá mocnost násypu pod dlažbou výšky 100 cm? TZ uvádí doplnění chybějící plochy stejným kamenem o stejném stáří – tato podmínka je vzhledem ke stáří

budovy technicky nespelitelná. Navrhují zadavateli, aby tuto část dodávky vyjmul z předmětu plnění a zadal jí firmě vlastníci oprávnění k restaurátorským pracím z kamene.

Informace č. 1:

Zadavatel si je vědom komplikovanosti stavby z důvodu restaurátorských prací a možných požadavků památkového úřadu, proto požaduje od dodavatelů nacenit pouze předložený výkaz výměr (z důvodu transparentnosti a rovných podmínek pro všechny účastníky zadávacího řízení) a v případě, zjištěných rozdílů mezi výkazem výměr, TZ a PD bude toto řešeno v rámci realizace zakázky formou víceprací či méněprací. Případná potřeba restaurátorských a specifických prací, které by vyžadovaly odbornou činnost, bude zadavatel řešit individuálně dle dohody s realizátorem stavby (dle jejich možností formou víceprací) nebo zadá dodávku odborné společnosti v rámci samostatné zakázky.

Dotaz č. 2

Je možné dodat cihelnou dlažbu o rozměrech 20 x 20 x 3 cm?

Informace č. 2:

Ano zadavatel umožňuje dodat dlažbu i v těchto rozměrech.

Dotaz č. 3

Bude zadavatel zasílat nový výkaz výměr dle dodatečných informací č.1 odpověď č.7?

Informace č. 3

Zadavatel nebude zasílat nový výkaz výměr, proto naceňte dle tabulky výplní otvorů a případný nesoulad bude řešen v rámci realizace zakázky případnými vícepracemi či méněpracemi.

Dotaz č. 4

Bude zadavatel požadovat vyklizení ulehle suti z vnitřních prostor? Pokud ano, pak chybí vyjádření práce položkami ve výkazu výměr.

Informace č. 4

Vzhledem k tomu, že položky ve výkazu výměr nejsou, nemusíte oceňovat a v případě, že v rámci realizace potřeba vyklizení bude od zadavatele nebo památkového úřadu požadována budou činnosti řešeny vícepracemi.

S pozdravem


Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov



ú.j. 695/18/2018

Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly DS zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 23. 05. 2018

Dodatečné informace č. 6

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
 Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
 IČ: 00253952
 Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
 E-mail: starostka@obechazlov.cz
 Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: **P18V0000097**

Dodatečné informace č. 6

Dotaz. 1

Technická zpráva ASŘ se odvolává v kapitole vodorovné konstrukce na stavebně konstrukční dokumentaci pro uložení nových I nosičů. Nemohu se dopátrat, kde je tato část dokumentace v poskytnutém zadání.

Informace č. 1:

[CD_URAD_DPS_I_ETAPA/D.1.2.STAVEBNE_KONSTRUKCI_RESENI](#)
viz příloha č. 1 - Statické posouzení stropu a příloha č. 2 – půdorys 2. NP stropní konstrukce

Dotaz č. 2

Tabulka výplní otvorů uvádí pro nová okna profil 84 mm. Je možné použít profil 92 mm?

Informace č. 2:

Ano.


S pozdravem



Lenka Dvořáková Starostka obce Hazlov

Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly DS zaslány všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, nebo si zažádali o zadávací dokumentaci a dále byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 25. 05. 2018

Dodatečné informace č. 7

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz

CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: **P18V0000097**

Dodatečné informace č. 7

Dotaz. 1

Dle dodatečné informace č. 4 a odpovědi bude šikmá schodišťová plošina jedna. V nabídkovém výkaze výměr bude u 2. etapy tato položka oceněna 0?

Informace 1:

[Plošiny budou dvě dle stejného typu uvedeného v dodatečných informacích č. 4, proto naceňte obě.](#)

Dotaz. 2

Prosím o zapracování do návrhu SOD pro podání nabídky klauzuli o nedostatečnosti předložené projektové dokumentace v tendru, kde předložený výkaz výměr nevystihuje skutečně požadované práce dle požadavků NPÚ Loket a nekoresponduje s projektovou dokumentací, tak aby bylo možno při případné realizaci možno požadovat navýšení čerpání finančních prostředků. Viz. odpovědi v dodatečných odpovědích, např. DI č. 5 odpověď č.1, 3, 4; DI č. 1 odpověď č. 7

Informace 2:

Zadavatel v této fázi zadávacího řízení nebude upravovat návrh smlouvy a případné vícepráce či méněpráce v rámci realizace zakázky bude řešit schváleným dodatek ke smlouvě.

Dotaz. 3

Dle dodatečné informace č. 5 a informací č. 3 máme ocenit ve výkaze chybějící pozice oken 12, 15 dle tabulky výplní – do které položky předloženého výkazu výměr bude tento finanční objem zahrnut, když nový výkaz nebude poskytnut?

Informace č. 3:

Zadavatel upravil výkaz výměr o chybějící položky - **byla změněna položka č. 193 a doplněny položky č. 998 a 999** a požaduje tedy od dodavatelů nacenit nový výkaz výměr, který je od dnešního dne zveřejněn na profilu zadavatele.


S pozdravem



Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov

O b e c H a z l o v

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 25.05.2018

Dodatečné informace č. 8

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obec
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz
CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD ve všech přílohách byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: P18V00000097

Dodatečné informace č. 8

Dotaz 1

Prosím o určení varianty a), nebo b) pro ocenění do výběrového řízení viz příloha

V 1.NP by dráha plošiny lehce zasahovala do chodby, jelikož prostor pod schody 860 je hodně málo. V dolní části by se plošina vyskytovala jen v případě nástupu/výstupu osob. Dráha je napevno. Ve 2.NP a) bychom obkroužili schodiště a zastavili na úrovni posledního horního schodku, kde by byla parkovací pozice plošiny ve sklopeném stavu a rovnou pozice pro nástup/výstup. Levnější varianta.

Ve 2.NP b) bychom obkroužili schodiště a přešli až za 2 schodky ve 2.NP a plošinu schovali až za zatáčku, kde by byla parkovací pozice plošiny ve sklopeném stavu a rovnou pozice pro nástup/výstup. Dražší varianta.

Informace č. 1

Zadavatel požaduje ocenit levnější variantu a).


S pozdravem

Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov



O b e c H a z l o v

Hazlov 31, 351 32 Hazlov



Tyto dodatečné informace byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 25.05.2018

Dodateční informace č. 9

k zadávací dokumentaci k VZ „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Hazlov
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: Lenka Dvořáková – starostka obce
E-mail: starostka@obechazlov.cz
Odpovědný pracovník: Lenka Dvořáková, tel.č. 602110528, starostka@obechazlov.cz
CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html pod systémovým číslem: P18V0000097

Dodatečné informace č. 9

Dotaz. 1

Dle informací č. 7 odpověď 2 budou 2 šikmé schodišťové plošiny. Prosím o určení schodiště, na kterém bude instalována druhá plošina.

Informace č. 1

Zadavatel v příloze posílá výkres s vyznačením schodiště, na kterém bude umístěna druhá plošina. Jedná se o schodiště vedoucí ke knihovně.

Upozornění: Zadavatel, přestože již uplynula lhůta pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace uvedené v čl. 14 ZD, ještě nyní odpověděl na dodatečné informace, ale pouze z důvodu, že se jedná o bližší upřesnění odpovědi na předchozí dotazy. Zadavatel účastníky nyní upozorňuje, že již dále nebude další dotazy vyřizovat, jelikož je již po lhůtě pro podávání žádostí.

S pozdravem

Lenka Dvořáková
Starostka obce Hazlov

