



INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)

VEŠKERÁ VOLNĚ VEDENÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!
KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90-R !!!

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ MUSÍ BÝT NA ZÁKLADĚ VYHL. 268/2011 Sb. V PROVEDENÍ TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!
KABELOVÉ ROZVODY V PROSTORÁCH CHÚC MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 0802 čl. 12.9.2. odst. a) a c) !!!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC
DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Hlavní projektant :		Autorizovaný projektant :		Zodpovědný projektant :		Projektování elektrických zařízení Bc. JAROSLAV SKŮRA Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz		
Hana Skopová		Ing. Leoš Zdeněk		Bc. Jaroslav Skůra				
Investor :	Karlovarský kraj							
Objednatel :	Hana Skopová, Na Vyhlídce 17, Karlovy Vary							
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP019-2015					
Obec :	Rotava	DSP						
<div>Akce :</div> <div>BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY ÚŘAD MĚSTA ROTAVA</div> <div>D1.4a – Silnoproudá elektrotechnika</div>						iČO :	734 30 871	Číslo paré :
						Datum :	08/2015	
						Metriko :	1:50	
						Číslo přílohy :	D1.4a-4	
Obsah :						PŮDORYSY ELEKTROINSTALACE ČÁSTI 2.NP		