









Ozn.	Místnost	Plocha m ²
1.01	Chodba / Hala	13,06
1.02	WC invalidé / Divky	3,56
1.03	WC Chlapci	9,01
1.04	Uklídková komora	3,00
1.05	Jídelna	43,75
1.06	Kuchyň	38,49
1.07	Denní sklad	5,42
1.08	Suchý sklad potravin	4,48
1.09	Chladárna	5,94
1.10	Chodba	7,38
1.11	Sklad použit. lůžkovin	3,48
1.12	WC personál	4,39
1.13	Satna žáci	12,96
1.14	Chodba	17,54
1.15	Sklad obalů	7,13
1.16	Denní místnost (kanc.)	13,65
1.17	Technická místnost	7,68
1.18	Sklad odpadů a zbytek.	4,27
1.19	Sklad ovoce; zeleniny	5,30
1.20	Potravinový výťah	1,37
1.21	Spojovací krček	2,68
1.22	Schodiště	17,16

1.05 -ZŠ	El. rozvaděč	4,39
1.17 -ZŠ	Chodba	6,03

•	Rozvodná krabice
	Elektrický rozvaděč
	Vypínač 16A/400V IP54
	Vypínač 25A/230V IP54
	Zásuvka jednonásobná s vícem IP44
	Zásuvka průmyslová 16A/400V IP54
	Vývod
	Vývod ukončen v rozvodné krabici
	Ochranné pospojení

Přívodní kabel CYKY-J 5x4 pro
 výtah veden do strojovny výtahu.
 Přívodní kabel CYKY-J 5x4 pro
 vzduchotechnickou jednotku
 umístěnou na střeše.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN,3NPE,1NPE,AC50Hz,3x400/230V/TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM,IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNŮJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VYPRACOVAVAL SCHVAĽIL :		INVESTOR :		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ	
Klabenec Pavel		ING. BIŠKO		s.r.o.	
		Obecní úřad Orel		Ing. Radomír BIŠKO	
		Orel č.p. 67		530 02 Pardubice - Oseřany	
		538 21 Blatná		e-mail: biško@radovic.cz	
AKCE :					
<p style="text-align: center;">Obecní úřad Orel MATEŘSKÁ ŠKOLA č. par. 73; 638 / 6; 638 / 6; katastr Orel</p>					
VÝKRES :		1.NP - Elektroinstalace KUCHYN Silnoproudé rozvody		Zakázka č. : Datum : Formát :	
				02 / 2017 8 x A 4 PD k stavebním řízením	
				MĚRITKO : 1 : 50	
				Číslo výkresu : EL - 06	