

Ing. Radomír Bíško

Družstevní 380

530 02 Pardubice - Ostřešany

Naše zn.: 68/TD/17
Vyřizuje: Blanka Vlčková
Tel./mob.: 469669934/603899804
E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 16. 2. 2017

Věc: Orel - vodovodní a kanalizační přípojka pro novou budovu mateřské školy p.p.č. 638/6; přeložka stávající vodovodní přípojky – souhlas s napojením; vyjádření k existenci sítí

V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu, které provozuje VS Chrudim, a.s.

Objekt základní školy a rodinný dům č.p. 45 je napojen na vodovod stávající sdruženou vodovodní přípojkou. Tato přípojka bude přeložena v jiné trase mimo plánovanou stavbu MŠ a bude využita pouze pro RD č.p. 45.

Nová vodovodní přípojka bude vybudována pro plánovanou mateřskou školu a základní školu. Je navržena z materiálu PE 50 mm s připojením na vodovodní řad z Litiny DN 300 mm. Vodoměrná sestava bude umístěna uvnitř objektu mateřské školy.

Odvedení odpadních vod z mateřské školy je navrženo kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Na kanalizační přípojce je osazen lapol. Dešťové vody budou svedeny do vsakovací galerie a přepad bude zaústěn do kanalizační přípojky.

Kanalizační přípojka je navržena z PVC DN 160 mm s připojením na kanalizační řad z betonu DN 500 mm.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Termín napojení vodovodní přípojky bude před zahájením stavebních prací dohodnut s příslušným provozem VS Chrudim, a.s. – pan Prokeš 603899830.
- Montáž vodovodní přípojky od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim, a.s. Přípojka bude od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedena z materiálu PE v kvalitě PE 100, SDR 11. Zemní práce si zajistí investor.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřipustné.
- Napojení kanalizační přípojky do veřejné kanalizace bude provádět pracovník VS Chrudim, a.s. na objednávku. Termín napojení bude dohodnut před zahájením stavebních prací, v případě potřeby lze koordinovat s výstavbou vodovodní přípojky – Ing. Tomáš Strouhal, tel: 603 899 887, e-mail: tomas.strouhal@vschrudim.cz.
- Zemní práce a výstavbu kanalizační přípojky si zajistí investor. Veřejná část kanalizační přípojky bude vybudována současně s napojením (část od místa napojení k hranici soukromého pozemku nebo k obvodové zdi, tvoří-li tato hranici soukromého pozemku).
- Stavba bude vybudována v souladu s ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
- Na ležaté domovní kanalizační přípojce bude zhotovena revizní šachta (min. DN 400mm) nebo osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit co nejbližší k hranici pozemku nebo k obvodové zdi (tvoří-li tato hranici pozemku). Toto zařízení není potřeba řešit, pokud je již osazeno stávající.
- Při křížení a souběhu plánovaných přípojek s vodovodem a kanalizací je nutno respektovat min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

- Při výstavbě MŠ včetně všech jeho součástí (oplocení apod.) musí být dodržena minimální vzdálenost od vodohospodářských sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - pan Prokeš 603899830 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - pan Sýkora 603899831. *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
 3. Proveďte vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
 4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 5. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.
 7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra



Přílohy: informativní zakres sítí
Provoz: Chrudim

