PŮDORYS (1:15)



ŘEZ 1-1 (1:15)



ŘEZ 2-2 (1:15)



KONSTRUKCE:

STAV — NÁVRH

- TRUBNÍ A ARMATURNÍ VYSTROJENÍ
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A STÁVAJÍCÍHO TECHNOLOGICKÉHO VYSTROJENÍ – UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
- PŘI NAPOJOVÁNÍ NOVÝCH TRUBNÍCH ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚR A VRTÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍRUB PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU.
- OZNAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ TRUBNÍCH ROZVODŮ: NO – KOROZIVZDORNÁ OCEL DIN1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)
  OC – LITINOVÁ OCEL tř. 11
  PVC-U – POLYVINILCHLORID TVRDÝ
  PE – POLYETHYLEN

HLAVNÍ INŽENÝR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.KOHOUT	ING.KOHOUT	SEDLÁČEK V.	SEDLÁČEK V.	ING.HRUBÝ

EKOEKO — Senovážné nám. 1 České Budějovice 370 01 tel.: 385775111 www.ekoeko.cz

OBJEDNATEL	Město Rotava, sídliště 721, 357 01 Rotava
KRAJ	KARLOVARSKÝ
MĚSTO	ROTAVA
ZAK. Č.	1593-61
ARCH. Č.	
AKCE	**ROTAVA**
	ZAPOJENÍ VRTU HV 01
FORMÁT	10xA4
DATUM	09/2018
STUPEŇ	DVZ
MĚŘÍTKO	1:15
KOPIE	
OBSAH	DISPOZICE ÚPRAVNY VODY
VÝKR. Č.	4
ČÁST	D.2.1