



Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov, okres Sokolov

Název veřejné zakázky:

„Komunitní centrum Josefov“

**Zadavatel:**

**Obec Josefov**

**Josefov 12**

**357 09 Josefov**

**IČ: 00519278**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01:**

Zadavatel obdržel dne 13. 11. 2018 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

**„Na základě zadávací dokumentace Vás žádáme o podání vysvětlení k níže uvedeným bodům:**

- 1. Předložení požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) z důvodu stanovení protipožární odolnosti konstrukcí a materiálu (např. SDK,..)**
- 2. Upřesnění retenční nádrže – určení typu či systému retenční nádrže.**

**Zadavatel k tomuto uvádí následující:**

**Ad.1) Předložení požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) z důvodu stanovení protipožární odolnosti konstrukcí a materiálu (např. SDK..)**

- zadavatel uvádí, že dokument popisující PBŘ je součástí uveřejněné (poskytované) projektové dokumentace, tento dokument pro lepší přehlednost přidává zadavatel k vysvětlení

**Ad.2) Upřesnění retenční nádrže – určení typu či systému retenční nádrže.**

- zadavatel uvádí, že retenční nádrž je popsána v situaci stavby, kdy se jedná o odsouhlasený systém od VOSS Sokolov. Je to prakticky rozšířené potrubí v dimenzi 1.600 mm o délce 5.000 mm, které je naležato zakopáno v zemi.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná toliko o vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1 - PBŘS

V Josefově dne 13. 11. 2018