



Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov, okres Sokolov

Název veřejné zakázky:

„Komunitní centrum Josefov“

Zadavatel:

Obec Josefov

Josefov 12

357 09 Josefov

IČ: 00519278

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 02:

Zadavatel obdržel dne 16. 11. 2018 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Na základě zadávací dokumentace Vás žádáme o podání vysvětlení k níže uvedeným bodům:

- 1. V poskytnuté PBŘS je uveden požadavek na instalaci 2 kusů hasících přístrojů typ P6 (21A/113B) – chybí ve výkazu výměř*
- 2. V PBŘS je uveden požadavek na instalaci hydrantu – požárního hadicového systému D25, je vyznačen i v půdorysu ZTI, ale ve výkazu výměř chybí*
- 3. V PBŘS je uveden požadavek na instalaci rozvodu požární vody v nehořlavém provedení a potrubím označeném červeně – výkaz výměř neobsahuje žádnou položku pro potrubí rozvodu požární vody*

Žádáme o doplnění chybějících prvků z dotazů 1 až 3 do výkazu výměř.

- 4. Dále žádáme ještě jednou o upřesnění specifikace retenční nádrže. Z uvedeného popisu není jasný systém ukončení betonového potrubí, umístění a provedení nátokového a výtokového otvoru retence, způsob spojení a utěsnění jednotlivých dílů, tl. a materiál lože, obsyp retence atd.*

Zadavatel k tomuto uvádí následující:

Ad.1) Doplněno v listu DODATEK – Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměř (opravný).

Ad.2) Doplněno v listu DODATEK – Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (opravný).

Ad.3) Doplněno v listu DODATEK – Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (opravný).

Chybějící údaje jsou doplněny do opravného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude doplněn na profil zadavatele.

Ad. 4) Jedná se o běžnou konstrukci používanou například u silnic a dálnic. ŽB trouba vnitřního průměru 1600 mm a délky 2500 mm bude ukončena záslepkou s integrovaným těsněním a takto budou spojeny dvě sestavy. Do jedné trouby bude integrován vstup průměru 800 mm opatřený poklopem. U výtokového potrubí bude instalován Vírový regulátor odtoku s nastavenou požadovanou kapacitou odtoku. V případě dalších nejasností doporučuji kontaktovat např. technické oddělení firmy BaBC Zbůch u Plzně či jiného výrobce ŽB trub.

Dále zadavatel obdržel dne 16. 11. 2018 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den.

Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se výplní otvorů - truhlářské konstrukce.

Množství a rozměry výplní otvorů uvedené ve výkazu výměr se neshodují s projektovou dokumentací (D.1.1-9_VÝKAZ OKEN).

Zadavatel k tomuto uvádí následující:

Ad.1) Nebyl shledán žádný rozpor mezi výpočty uvedeném ve VV a výkresem č.5 „Výpis výplní otvorů – M 1:100“ a to ani v oddíle Truhlářských konstrukcí. Zadavatel žádá o konkretizaci zjištěných rozporů. Zadavatel nemůže dovést kde uchazeč našel označení D.1.1-9 VÝKAZ OKEN, nikde nic takového nebylo uvedeno.

Dále zadavatel obdržel dne 16. 11. 2018 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

prosím o odpověď na dotaz, týkající se VZ „Komunitní centrum Josefov“. Navržená krytina na objektu Komunitního centra v Josefově má minimální BS 15° a na navržený sklon ji nelze použít. Variantou je trapézový plech nebo plech falcovaný, příp. povlakové krytiny

Za odpověď předem děkuji.

Zadavatel k tomuto uvádí následující:

Ad.1) Místo navržené „Maloformátová krytina z vysoce jakostního ocelového plechu s povrchovou úpravou - typ bude upřesněn zadavatelem v průběhu realizace“, bude použit falcovaný plech. Doplněno v listu DODATEK – Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (opravný).

Chybějící údaje jsou doplněny do opravného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude doplněn na profil zadavatele.

Na základě výše uvedených žádostí zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o následující:

Výzva k podání nabídek_Komunitní centrum Josefov (opravná)

Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (opravný)

Zadavatel kontrolou svého postupu dále zjistil pochybení ve stanovení délky lhůty pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 54 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „zákon“) a ustanovení § 98 zákona, když stanovil že: „Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“ Zadavatel měl stanovit výše uvedenou lhůtu na 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Znění výzvy k podání nabídek tedy bude v rámci nápravy změněno takto: „Písemná (elektronická) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“ V rámci využití opatření k nápravě dle ustanovení §49 zákona, bude prodloužena lhůta k podání nabídek dle ustanovení § 99 zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel využil institutu vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dále institutu doplnění a změny zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona a institutu opatření k nápravě, dle ustanovení § 49 zákona, prodlužuje se lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku, **tj. do 18. 12. 2018 do 9:55 hod.**

Nové datum pro podání nabídek (**tj. do 18. 12. 2018**) bude uvedeno i v opravném textu výzvy k podání nabídek.

Zadavatel výslovně upozorňuje všechny účastníky řízení na uveřejnění nových/opravných dokumentů (viz výše v textu). Zadavatel žádá všechny účastníky zadávacího řízení, aby se při sestavování svých nabídek řídili zněním opravných dokumentů.

Přílohy:

Výzva k podání nabídek_Komunitní centrum Josefov (opravná)

Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (opravný)

Vše uveřejněno na profilu zadavatele.

V Josefově dne 23. 11. 2018