

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

1. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikace ulice Husova, Jáchymov

2. Identifikační údaje zadavatele: Město Jáchymov

Sídlo: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Právní forma: 801 - obec

Identifikační číslo: 002 54 622

Daňové identifikační číslo: CZ 002 54 622

Zastoupen: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

Odbor zadávající VZ: Odbor správy majetku

Kontaktní osoba: Jan Hadrava – vedoucí OHS

Telefon: 353808130,

E-mail: hadrava@mestojachymov.cz

3. Druh zakázka: stavební práce

4. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

5. Kód CPV : 50230000-6

6. Profil zadavatele : <https://ezak.olivius.cz/vz00001502>

K žádosti zájemců poskytujeme zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb.(ZZVZ) toto

vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8.11. 2018

Dotaz č. 1:

Ze zadávací dokumentace nám není zcela zřejmé, zda-li má být součástí nabídky také harmonogram stavby nebo ho zpracuje a dodá až vítěz soutěže?

Odpověď:

Harmonogram stavby dodá až vítězný uchazeč soutěže

Dotaz č. 2:

V položce č. 13 a 14 předpokládáte úpravu zemin vápnem. Využití této technologie má určité omezení (z hlediska geologie). Proto bychom vás chtěli požádat o poskytnutí geologického průzkumu staveniště, aby bylo zřejmé, zda-li lze danou technologii využít?

Odpověď:

Geologický průzkum nebyl proveden. V soupisu prací je navrženo 50 % plochy výměna aktivní zóny a 50 % úprava vápnem. V případě nutnosti úpravy aktivní zóny bude po odkrytí pláň rozhodnuto o dané technologii na základě potvrzení geologem.

Dotaz č. 3:

Položka č. 44 obsahuje rozprostření ornice. Výkaz výměr neobsahuje položku pro dodávku ornice. Prosíme o doplnění, úpravu VV.

Odpověď:

Bude použita sejmutá ornice z pol. 15 - 121101101

Dotaz č. 4:

Rozebrané žulové kostky skutečně plánuje zadavatel odvézt na skládku? Pokud je jiný záměr prosíme o úpravu VV.

Odpověď:

Žulové kostky budou odvezeny na skládku.

Dotaz č. 5:

Ve VV je osazení v pol. 48 osazení palisád. Není položka pro zřízení rýhy. Prosíme o doplnění a úpravu VV.

Odpověď:

výkop pro osazení palisád $0,8 \times 17 = 13,6 \text{ m}^3$ doplněno do pol. č. 18, 19, 35, 36, 39

Dotaz č. 6:

Ve VV je položka 56 infiltrační postřik. PD tuto položku neobsahuje. Prosíme o opravu VV nebo PD.

Odpověď:

Infiltrační postřik doplněn do skladby v technické zprávě.

Dotaz č. 7:

Ve VV jsou položky 66 a 71 jejichž předmětem je zřízení UV, tj. jsou totožné. Prosíme o opravu VV, popř. vysvětlení, proč jsou tam dvakrát. V PD je zakresleno 13 UV. Prosíme o opravu VV.

V PD je uvedena demontáž stávajících UV. Ve VV tyto práce nejsou obsaženy. Prosíme o opravu.

Odpověď:

Jedná se o chybný popis položky č. 71, správně je demontáž UV – opraven popis pol. č. 71

Dotaz č. 8:

PD neobsahuje výkres zábradlí. Aby bylo možné ocenění prosíme o vzorový výkres.

Odpověď:

Vzorový výkres zábradlí doplněn - přílohou

Dotaz č. 9:

Ve VV v položce 96 je chybně označený materiál. Prosíme o opravu?

Odpověď:

Opraven popis u pol. č. 96.

Dotaz č. 10:

Ve VV v pol 102 je uvedena dodávka betonových žlabovek 30x15x8. Žádný výrobce betonových žlabovek daných rozměrů nám není znám. Prosíme o specifikaci nebo výměnu daného výrobku ve VV za výrobek dostupný na trhu.

Odpověď:

Nahrazen materiál za 500/300/100 – pol. 102 – upraven rozměr žlabovky v textu, opravena výměra a cena

BM - Q 30 – 300	500	300	260	100	30	-	64	C 30/37
------------------------	-----	-----	-----	-----	----	---	----	---------

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůty takto:

Lhůta pro podání nabídek : 3.12.2018 v 9:00 hod.

Jan Hadrava , v.r.
vedoucí OHS

Přílohy :

1. Výkaz výměr
2. Technická zpráva
3. Výkres zábradlí

Zveřejněno na profilu zadavatele dne 23.11.2018