



Poznámka:

- rozvod proveden kabely CYKY uloženými volně pod omítkou a v podlaze
- spínače přepínače a zásuvky vedle nich budou osazeny ve výši 1,5 m nad úroveň podlahy
- pod okružovou rozvodnicí bude osazena krabice KO 125 E se svorkovnicí EPS pro připojení na ochranné posp., svorkovnice bude propojena s vodičem PEN v rozvodnici rm-o vodičem CY 10 ZŽ, pospojení bude provedeno vodičem CY 6 ZŽ

Ochrana před nebezpečným dotykem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje
- Základní ochrana : základní izolaci, krytem a přepážkami
- ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje při jedné poruše v síti TN

Vnější vlivy určeny podle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3

čl. 321.2 - AB - 5
čl. 322.1 - BA - 1
čl. 323.2 - CB - 1

Krytí dáno typem rozvodnic!
IP 30/20

Proudový systém: 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / TN - C - S

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §6, §25 a §100, Zákona č.121/2000 Sb. o autorském právu.

Hlavní projektant - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Razítko:	
PROJEKT STAV s.r.o. Želivského 227, 356 01 Sokolov DIČ : 49787942 Tel.: 359 574 086		Vyracoval: Projektovatel	
Pulkert Petr, Valdštejnova 19, 350 02 Cheb tel. 777 600 749, email: p.pulkert@seznam.cz		Odpovědný projektant Pavel Stejskal č.a. 0300714	
Objednatel : Město Nejde k náměstí Karla IV. 239, Nejdek, 362 21		Kraj: Karlovarský	
Akce: Modernizace učeben. Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV. č. p. 119, 708, 423, Nejdek, parc. č. 230/1, 230/2, 505, k. ú. Nejdek		Druh dokumentace: DSŘ	
Obsah: ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUD 1. NP		Číslo zakázky: 201702	
		Počet formátů A4: 2	
		Datum dokončení: 02/2017	
		Měřítko: 1 : 50	
		Paré	SO
		1	D.1.4.
			2