



KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Skladba typu A - parkoviště D1-D-3-IV

Dlažba kamenná	DL	100 mm	(ČSN 73 6131)
Lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	220 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Štěrkodrt	ŠD _a	250 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		610 mm	

Skladba typu B - komunikace dlážděná - kamenná dlažba, TDZ VI., D1-D-CH

Dlažba kamenná	DL	60 mm	(ČSN 73 6131)
Štěrkopískové lože	L	30 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt	ŠD _a	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		240 mm	

Skladba typu C - vozovka asfaltová, TDZ IV., D1-N-6

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
Spojovací postřík asfaltový		0,3 kg/m ²	(ČSN 73 6129-1 a ČSN EN 12271)
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	70 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN 13108-1)
Vrstva smíšená cementem	SC C8/10	130 mm	(ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1)
Štěrkodrt	ŠD _a	200 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		440 mm	

Skladba typu D - vozovka asfaltová - oprava

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
Spojovací postřík asfaltový		0,3 kg/m ²	(ČSN 73 6129-1 a ČSN EN 12271)
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	70 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN 13108-1)
Celkem		110 mm	

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....119/14
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....05/2016.....③

Odpor. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS		
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius		
Kraj:	Karlovarský		
Místo:	Jáchymov		
Objednatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov	Jáchymov - Regenerace panelového sídliště Slovany	
Akce:			
Objekt:	SO 101 -Komunikace		
Výkres:			
	Vzorový příčný řez		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			
		Zn. souboru: ...	
		Stupeň: PDPS	Formát: 4 x A4
		Č. zak.: 119/14	Č. paré :
		Datum: 05/2016	
		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: B.1.3