

16. 02. 2015

č. j.: 485

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE.: 06.02.2015

NAŠE ZN.: 032100-3442/2015

VYŘIZUJE: Marta Schwarzková

TEL.: 474 636 287

MOBIL:

E-MAIL: schwarzkova@poh.cz

DATUM: 11.02.2015

AZ Consult, s. r. o.

Klíšská 12

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Jáchymov – regenerace panelového sídliště Slovany - doplnění

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 6. února 2015, kterou jsme obdrželi elektronickou poštou, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

I. Z hlediska Plánu hlavních povodí ČR (PHP) a Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe (POP):

A. K územnímu řízení:

1. Na rekonstruované uliční vpusti budou osazeny sorpční vpusti.

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. V souladu s ustanovením čl. 1.1.1. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP:
 - a) bude provedena 2x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti sorpčních vpustí oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel nebo jím pověřená osoba), přičemž o kontrolních prohlídkách budou zpracovány protokoly hodnotící provozuschopnost sorpčních vpustí a navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, státní podnik Chomutov a vodoprávnímu úřadu),
 - b) budou sorpční vpusti provozovány dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
2. V souladu s ustanovením čl. 1.1.2. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP:
 - a) bude do zprovoznění stavby vyřešena likvidace zachycených ropných látek ze sorpčních vpustí (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Stejně podmínky jako v bodě I.


III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Bez připomínek.

Předmětem vyjádření je regenerace panelového sídliště Slovany v Jáchymově. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace na sídlišti Slovany a úpravu veřejného prostranství na p. p. č. 4884/8 v k. ú. Jáchymov. Úprava prostranství spočívá ve zřízení vodního parku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, 32 parkovacích stání, v umístění altánu s lavičkami, dětských prolézaček, houpadel a nové výsadbě zeleně. Dle DÚR má dojít k odkrytí zatrubněného vodního toku. Dle našich podkladů se v lokalitě žádný vodní tok nenachází, pravděpodobně jde o dešťovou kanalizaci podchycující vody z extravilánu. Otevřený vodní tok je navržen v délce 134,9 m, jehož korytem bude protékat 50 l.s⁻¹. Na nové dešťové kanalizaci bude vybudována šachta Š5, v níž bude osazeno hradítko, jímž bude regulováno množství vody protékající korytem. Otevřené koryto bude zaústěno do navrhované horské vpusti a za pomoci potrubí DN 315 v délce

3,6 m budou vody převedeny do šachty Š2 na nové dešťové kanalizaci. V zimních měsících dojde k uzavření hradítka a veškerý průtok bude odváděn dešťovou kanalizací. Otevřená část koryta bude rozdělena na tři části: část kamenitých stupňů – kaskáda v délce 17,5 m, přírodě blízká část v délce 44,5 m - koryto miskovitého tvaru opevněné kamenným záhozem (trasa je navržena ze 4 protisměrných oblouků) a technická část, na níž je navrženo koryto obdélníkovitého tvaru se šířkou ve dně 0,5 m a hloubkou 0,4 m. Koryto bude opevněno kamennou dlažbou ze žuly. Odvodnění parkoviště a komunikace bude řešeno příčným sklonem do okolního terénu a zčásti do stávajících uličních vpustí (UV), jejichž počet nebude navyšován (nedojde k nárůstu dešťových vod odváděných do dešťové kanalizace). UV budou opatřeny kalovým košem a napojeny přípojkami DN 150 do dešťové kanalizace. Povrch parkoviště bude z dlažby do betonu.

ČHP: 1-13-02-0660-0-00. Vodní útvar: ID 14201000 – Bystřice po ústí do toku Ohře.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Karlovy Vary

POh, s. p., provoz Karlovy Vary

VHE: 11-21/7782

1-13-02-066

ZÚ - 844376/996556, KÚ 844449/996553

chrono

vlastní