



Váš dopis značky / Ze dne  
119/14

Naše značka  
652883/14/CKV/S00-1

Vyřizuje / Tel.  
Basler Rudolf / 607 866 142

Datum  
24. 11. 2014

AZ Consult spol. s r.o.  
M. Kočišová  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem

**Věc: Jáchymov, Na Slovanech – revitalizace rekonstrukce komunikace**

**K předložené PD stupeň DÚR Vám zasíláme následující připomínky:**

1. V místě rozšíření parkoviště u č.p. 1001 požadujeme realizovat přeložku PVSEK mimo těleso parkovací plochy.
2. V místě zřízení nového vodního toku požadujeme stávající PVSEK zahлубit min 0,8 m pod plánované dno včetně obetonování s přesahem min. 1 m na každou stranu od hrany koryta toku.
3. Přeložku a úpravu PVSEK, která je součástí výše uvedené stavby provede její vlastník, spol. O2 Czech Republic a.s. na základě závazné objednávky od investora, případně dodavatele stavby.

**Toto vyjádření je vydáno v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVSEK“ č.j. 652883/14/CKV/S00 a je jeho nedílnou součástí.**

S přátelským pozdravem

Rudolf Basler  
Pracoviště ochrany sítí

O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336

1162