



SO 401 – Veřejné osvětlení

KABEL VO CYKY 4Bx16 v CHRÁNIČCE d63
ULOŽENÝ VE VÝKOPU NA UROVNANOU ZEM.
KRYTÍ V CHODNÍKU 35–50cm,
V TRÁVNÍKU 70cm, POD SILNICÍ 1m
V OBETONOVANÉ CHRÁNIČCE HDPE110.
DO VÝKOPU V ROSTLÉ ZEMI ULOŽEN TAKÉ
VODIČ FEZN d10 PRO POSPOJOVÁNÍ, UZEMNĚNÍ.

STOŽÁRY K6 133/89/60, L=6,8m, NAD ZEMÍ 6m
POZINKOVANÉ,BEZPATICOVÉ,S DVÍŘKY,ELEKTROVÝZBROJÍ.
SVÍTIDLA MALAGA SGS101–T50W SON–T,NÁKLON 15°

SOUSTAVY NAPĚTÍ:
V ROZVODU 3f+PEN,50Hz,230/400V, TN–C
VE SVÍTIDLE 1f+N+PE,50Hz,230V, TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ,KRYTY,PŘEPÁŽKAMI.
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ POSPOJOVÁNÍM, SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE PŘI PORUŠE.

OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU A PŘEPĚTÍM
UZEMNĚNÍM STOŽÁRŮ, $R_z < 10\Omega$.

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky.....361/13
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....04/2015.....③

k.ú. Jáchymov

Odpor. proj.: Daniela Dariusová, DiS <i>Dariusová</i>	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí n/L Tel.: 475669211, 475669223 Tel./fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: ing.Vlastimil Brabec		
Kontroloval: Ing. Zdeněk Avenarius	Zn. souboru: SO 401	
Kraj: Karlovarský Místo: Jáchymov	Stupeň: DSP	Formát:
Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1	č.zak.: 361/13	č.paré :
Akce:	Datum: 04/2015	
Dopravní řešení a rekonstrukce komunikace ul. Mincovní v Jáchymově	Měřítko: 1: 250	č.přílohy: B.3.5
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Výkres:		
SITUACE–VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ část 4		

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU