

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE.: 25.07.2014

NAŠE ZN.: 101100-3630/2014

VYŘIZUJE: Ing. Končelová

TEL.: 353 436 730

MOBIL:

E-MAIL: koncelova@poh.cz

DATUM: 12.08.2014

Kontaktní

adresa: Závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

AZ Consult spol.s.r.o.

Klíšská 12

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

### Rekonstrukce ulice Mincovní v Jáchymově – navrácení dokumentace k doplnění

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 28. července 2014, Vám sdělujeme naše stanovisko platné dva roky ode dne vydání.

Vámi předložená část dokumentace stupně DÚR neumožňuje zdejšímu vodohospodářskému oddělení vydat stanovisko, které bude podkladem pro vydání územního a stavebního povolení a na základě něhož by mohla být uzavřena smlouva pro majetkoprávní vypořádání dotčeného pozemku.

Předloženou dokumentaci se žádostí o vyjádření pro územní a stavební řízení je třeba doplnit o citované objekty SO 301 Odvodnění a SO 401 Veřejné osvětlení, zejména detail uložení kabelu v místě křížení se zakrytým profilem pravobřežního přítoku Jáchymovského u Mincovny IDVT11000304 v ř. km 0,065.

**Toto vyjádření k předložené dokumentaci je společné za Povodí Ohře, státní podnik PŘ Chomutov, odbor VR (M. Schwarzková) a za Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary.**

Souřadnice X, Y nebyly žadatelem předloženy. Dle předloženého zákresu stavby v katastrální mapě jsou souřadnice dle Centrální evidence vodních toků X = 996011, Y = 844613 (ZÚ), X = 996489, Y = 844532 (KÚ).

**Předmětem vyjádření** je část dokumentace (DÚR) Dopravní řešení a rekonstrukce komunikace v ulici Mincovní v Jáchymově pro sloučené územní a stavební řízení. Stavba je členěna na objekty SO 101 Komunikace, SO 301 Odvodnění a SO 401 Veřejné osvětlení jak je popsáno v průvodní zprávě, ale jejich dokumentace předložena nebyla. Ke sloučenému řízení a pro uzavření smlouvy a stanovení podmínek pro zhotovení žádáme dokumentaci doplnit.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID 14201000 Bystřice po ústí do toku Ohře a v útvaru podzemních vod ID 61200 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň. ČHP 1-13-02-0660-0-00 Investorem stavby je Město Jáchymov, zpracovatelem PD je AZ CONSULT spol.s r.o.

Ing. Eva Benešová  
vedoucí technické skupiny



Povodí Ohře, státní podnik ②  
závod Karlovy Vary  
Horova 12 Karlovy Vary 360 01  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

### Příloha

PD – Dopravní řešení a rekonstrukce komunikace ul. Mincovní v Jáchymově (A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C.3 Koordinační situace č.1 a č. 2 – stupeň DÚR, info o pozemku 5256 k. ú. Jáchymov)