




07/23

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV-2503-2/2014-PCNP

AZ Consult, spol. s r.o.
Miloslava Kočišová
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem



Karlovy Vary 13. 8. 2014
Počet listů : 1
Přílohy : -

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Alena Oravová, tel.: 950370288, fax: 950370252, e-mail: alena.oravova@kvk.izscr.cz

Název stavby : Rekonstrukce ulice

Místo stavby : ul. Mincovní, Jáchymov

Stavebník – investor : Město Jáchymov, nám. Republiky 1, Jáchymov

Druh dokumentace : územní a stavební řízení

Zpracovatel PBŘ :

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 7. 2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

- Průjezdnost komunikace musí zůstat v šířce jízdního pruhu minimálně 3 metry, případné uzavírky komunikace musí být hlášeny na KOPIS HZS Karlovarského kraje.
- Hydranty sloužící jako zdroje požární vody musí zůstat funkční a být přístupné, v případě nefunkčnosti je nutné hlásit tuto skutečnost na KOPIS HZS Karlovarského kraje spolu s návrhem náhradního opatření.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Mgr. Martin Mulač
rada
vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolních činností a zjišťování příčin požárů

v.z. kpt. Bc. Ladislav Hejný